

合水县城地下供水管网改造设备采购项目 中标公告



一、项目编号

HSZC2025-0051

二、项目名称

合水县城地下供水管网改造设备采购项目

三、中标（成交）信息

标包	是否 废标	供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)	评审报价/ 评审得分
包1	否	甘肃铭铎建筑工程有限 责任公司	甘肃省庆阳市庆城县庆城镇 北区安宁路2号	584.5667	85.71

四、主要标的信息

货物类					
供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
甘肃铭铎建筑工程有限公 司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家名单

标段	专家
包1	孟克军、陈永辉、徐靖博、赵学耀、李桂兰（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

收费标准：参照财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号，国家发改委（2003）857号文件、（2015）299号文件规定和采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取。

收费金额：5.93万元。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：合水县水务局

地址：合水县永宁路社区子午大道138号

联系方式：13993468157

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃易招项目管理有限公司

地址：庆阳市西峰区由佳苑小区东六排五号二楼

联系方式：14793444468



3. 项目联系方式

联系人：蒙龙

联系电话：13993468157

2025年7月3日

三、报价明细表

项目名称：合水县城地下供水管网改造设备采购项目

项目编号：HSZC2025-0051

包号： /

单位：元



序号	货物名称	品牌、规格、型号参数	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
1	地下式消火栓	1、排放余水装置结构、型式:弹簧式玻璃球密封 2. 阀杆材料 45#、表面进行镀铬处理。 3、栓体、阀体、法兰接管、弯管材料: QT400-18 4. 结构: 结构设计应保证消火栓在使用时的内部最小流通面积不小于公称通径面积的 85%。 5. 外观质量: 铸铁件表面应光滑, 涂防锈漆后上部外露部分应涂红色漆, 其色泽应光滑均匀、无龟裂、划伤和碰伤, 内表面应涂防锈漆或采用其它防腐处理。铸铜件表面应无明显的砂眼、气孔、裂纹等缺陷。 6、试压: 水压强度在 1.5 倍公称压力时, 所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤 7、规格、型号: SA100/65-1.0 8、品牌: 南安天航	福建南安天航消防设备有限公司	个	63	1987.00	125181.00	规格型号: SS100/65-1.0 型
2	压力传感器	1、具备 4-20ma 信号输出 2、24v 供电, m20*1.5 螺纹连接 3、壳体 铝合金 膜片 316 4、精度 0.5 级 5、规格、型号: SK-2088 6、品牌: 凯斯特	凯斯特阀门集团有限公司	支	27	1313.00	35451.00	规格型号: SK-2088
3	电磁流量计	1、一体式法兰连接, 橡胶内衬耐温 70 度, 耐压 1.6mpa, 2、精度 0.5 级,	凯斯特阀门集团有限公司	台	5	5420.00	27100.00	规格: DN100
4	电磁流量计	3、电源 220V 或者 24V, 输出 4-20ma 和 485 通讯 4、法兰外壳碳钢, 导管不锈钢、电	凯斯特阀门集团有限公司	台	3	6320.00	18960.00	规格: DN150
5	电磁流量计	极 316L 5、防护等级: IP66	凯斯特阀门集团有	台	4	6320.00	25280.00	规格: DN150



		6、其他要求：具备良好的抗干扰能力，能抵御外界电磁干扰；仪表外壳材质需满足使用环境要求，如压铸铝外壳、聚氨酯涂层；有液晶显示，可显示多种测量数据和状态信息，且显示页面可自由调整等	有限公司					
6	电磁流量计		凯斯特阀门集团有限公司	台	6	6810.00	40860.00	规格：DN200
7	电磁流量计	7、规格、型号：DN100、DN150、DN200、DN300、DN350、DN450	凯斯特阀门集团有限公司	台	4	7420.00	29680.00	规格：DN300
8	电磁流量计	8、品牌：凯斯特	凯斯特阀门集团有限公司	台	4	9900.00	39600.00	规格：DN350
9	电磁流量计		凯斯特阀门集团有限公司	台	1	12200.00	12200.00	规格：DN450
10	电动球阀	1、设计与制造标准：GB/T 12237-2013 2、结构长度标准：GB/T 12221-2005《金属阀门 结构长度》	凯斯特阀门集团有限公司	个	1	135500.00	135500.00	规格：DN450
11	电动球阀	3、连接法兰标准：GB/T 9113《整体钢制管法兰》等相关法兰标准 4、GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》	凯斯特阀门集团有限公司	个	4	83500.00	334000.00	规格：DN350
12	电动球阀	5、出厂试压壳体不低于 2.4Mpa 密封试压不低于 1.76Mpa	凯斯特阀门集团有限公司	个	7	75620.00	529340.00	规格：DN300
13	电动球阀	6、阀门材质要求： 阀体：304 不锈钢 球体：口径≤200 的用 304 不锈钢浮动球 >200 的用 304 不锈钢固定球	凯斯特阀门集团有限公司	个	9	66540.00	598860.00	规格：DN200
14	电动球阀	阀轴：304 不锈钢 密封：四氟乙烯	凯斯特阀门集团有限公司	个	4	48560.00	194240.00	规格：DN150
15	电动球阀	7、外观质量：阀体表面和内腔应光滑，其色泽应均匀、无龟裂、划伤和碰伤，表面应无明显的砂眼、气孔、裂纹等缺陷。	凯斯特阀门集团有限公司	个	3	31200.00	93600.00	规格：DN150
16	电动球阀	8、电动执行器要求：电压：380V 功能描述：1、执行器可以就地控制，也可以远传控制，也可以通过 4G 网络手机控制 2、智能开关型，可以接受开关信号，反馈开关信号或者 4-20MA 模拟信号 3、执行器液晶显示屏，也可以通过遥控器来操作 4、执行器本身自带各种报警功能，通过故障码来检查执行器。防护等级：IP67 9、规格、型号：DN100、DN150、DN200、DN300、DN350、DN450 10、品牌：凯斯特	凯斯特阀门集团有限公司	个	1	27560.00	27560.00	规格：DN100



17	伸缩器	1、设计制造标准：GB/T 12465-2019《管路补偿接头》，	凯斯特阀门集团有限公司	个	1	3500.00	3500.00	规格：DN450
18	伸缩器	2、法兰连接标准：GB/T 9113《整体钢制管法兰》。	凯斯特阀门集团有限公司	个	4	2900.00	11600.00	规格：DN350
19	伸缩器	3、阀门材质要求： 本体：采用碳钢 公称通径≤400mm的，其限位短管、短管法兰筒体应采用无缝钢管；公称通径≥450mm的，宜用钢板卷筒焊接制造。	凯斯特阀门集团有限公司	个	7	1800.00	12600.00	规格：DN300
20	伸缩器	密封件：橡胶或聚四氟乙烯等密封性能优良的材料制成，确保良好的密封性能。	凯斯特阀门集团有限公司	个	9	1420.00	12780.00	规格：DN200
21	伸缩器	法兰：采用与本体相适应的材质，强度和耐腐蚀性能应满足使用要求。	凯斯特阀门集团有限公司	个	4	1120.00	4480.00	规格：DN150
22	伸缩器	限位装置：包括限位螺栓、螺母和限位板等部件，材质应具有足够的强度和耐磨性。	凯斯特阀门集团有限公司	个	3	1120.00	3360.00	规格：DN150
23	伸缩器	4、外观要求： 表面清洁：产品表面应无杂物、灰尘或其他污渍，车削面应光滑，刀工精细。 焊缝质量：焊缝应均匀饱满，无气孔、夹渣、裂纹等缺陷。可采用超声波无损检测等方法对焊缝质量进行检测。 5、密封性能：在规定的工作压力和温度下，伸缩器应无泄漏现象。出厂前需进行试压测试，试验管段灌满水后，在不大于工作压力条件下充分浸泡后进行试压，检查连接处是否存在泄漏，并在规定时间内观察压降是否符合标准。 6、伸缩性能：应能在规定的伸缩量范围内自由伸缩，以补偿管道因热胀冷缩、地基沉降等因素产生的位移。限位装置应能准确地限制伸缩器的伸缩量，防止管道过度伸缩。 7、强度要求：伸缩器及其部件的机械强度应能承受环境条件、运行参数、水锤及设计地震烈度 8、规格、型号：DN100、DN150、DN200、DN300、DN350、DN450 9、品牌：凯斯特	凯斯特阀门集团有限公司	个	1	750.00	750.00	规格：DN100



24	电动软密封闸阀	1、设计制造标准：CJ/T 216-2005《给水排水用软密封闸阀》、JB/T 6376-2005《软密封闸阀》。	凯斯特阀门集团有限公司	个	13	118560.00	1476280.00	规格：DN450
25	电动软密封闸阀	2、结构长度标准：GB/T 12221-2005《金属阀门 结构长度》。	凯斯特阀门集团有限公司	个	1	93200.00	93200.00	规格：DN350
26	电动软密封闸阀	3、连接法兰标准：GB/T 9113《整体钢制管法兰》。	凯斯特阀门集团有限公司	个	3	74100.00	222300.00	规格：DN300
27	电动软密封闸阀	4、压力温度等级：GB/T 12224-2005《钢制阀门 一般要求》。	凯斯特阀门集团有限公司	个	29	44320.00	1285280.00	规格：DN200
		5、试验检验标准：GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》。						
		6、出厂试压壳体不低于 2.4Mpa 密封试压不低于 1.76Mpa						
		7、外观质量：铸铁件表面应光滑，其色泽应光滑均匀、无龟裂、划伤和碰伤，内表面应涂防锈漆或采用其它防腐处理。表面应无明显的砂眼、气孔、裂纹等缺陷。						
		8、阀门材质要求： 阀体：304 不锈钢 阀板：球墨铸铁包胶三元乙丙橡胶 阀轴：304 不锈钢 锁母：铜						
		9、电动执行器要求：电压：380V 功能描述：1、执行器可以就地控制，也可以远传控制，也可以通过 4G 网络手机控制 2、智能开关型，可以接受开关信号，反馈开关信号或者 4-20MA 模拟信号 3、执行器液晶显示屏，也可以通过遥控器来操作 4、执行器本身自带各种报警功能，通过故障码来检查执行器。防护等级：IP67						
		11、规格、型号：DN200、DN300、DN350、DN450						
		12、品牌：凯斯特						
28	手动软密封闸阀	1、设计制造标准：CJ/T 216-2005《给水排水用软密封闸阀》、JB/T 6376-2005《软密封闸阀》。	凯斯特阀门集团有限公司	个	10	5500.00	55000.00	规格：DN150
29	手动软密封闸阀	2、结构长度标准：GB/T 12221-2005《金属阀门 结构长度》。	凯斯特阀门集团有限公司	个	4	5500.00	22000.00	规格：DN150
30	手动软密封闸阀	3、连接法兰标准：GB/T 9113《整体钢制管法兰》。	凯斯特阀门集团有限公司	个	3	4560.00	13680.00	规格：DN100
		4、压力温度等级：GB/T 12224-2005《钢制阀门 一般要求》。						

龙刘印



31	手动软密封闸阀	5、试验检验标准：GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》。 6、出厂试压壳体不低于 2.4Mpa 密封	凯斯特阀门集团有限公司	个	20	1560.00	91200.00	规格：DN100
32	手动软密封闸阀	试压不低于 1.76Mpa 7、外观质量：铸铁件表面应光滑，其色泽应光滑均匀、无龟裂、划伤和碰伤，内表面应涂防锈漆或采用其它防腐处理。表面应无明显的砂眼、气孔、裂纹等缺陷。	凯斯特阀门集团有限公司	个	24	3100.00	74400.00	规格：DN80
33	手动软密封闸阀	8、阀门材质要求： 阀体：304 不锈钢 阀板：球墨铸铁包胶三元乙丙橡胶 阀轴：304 不锈钢 锁母：铜 手轮：球墨铸铁	凯斯特阀门集团有限公司	个	20	2410.00	48200.00	规格：DN65
34	手动软密封闸阀	9、规格、型号：DN50、DN25、DN65、DN80、DN100、DN150 10、品牌：凯斯特	凯斯特阀门集团有限公司	个	4	1765.00	7060.00	规格：DN50
35	手动软密封闸阀		凯斯特阀门集团有限公司	个	4	1100.00	4400.00	规格：DN25
36	手动软密封闸阀		凯斯特阀门集团有限公司	个	2	1765.00	3530.00	规格：DN50
37	复合式排气阀	1、产品生产遵循国家标准 GB/T 18693-2002《自动排气阀》要求。 2、外观要求：阀门表面应光滑，无明显的铸造缺陷、毛刺、飞边等，油漆涂层应均匀、平整，无剥落、起泡等现象。	凯斯特阀门集团有限公司	个	22	2100.00	46200.00	规格：DN80
38	复合式排气阀	3、阀门材质要求： 阀体：球墨铸铁 QT450 阀芯：球墨铸铁 QT450 阀座：三元乙丙	凯斯特阀门集团有限公司	个	3	1785.00	5355.00	规格：DN50
39	排气阀	4、试压：出厂试压壳体不低于 2.4Mpa 密封试压不低于 1.76Mpa	凯斯特阀门集团有限公司	个	2	2350.00	4700.00	规格：DN200
40	排气阀	5、排气功能：能够快速有效地排除管道中的气体，减少阻力节约能源；当管道内产生负压时，能快速自动吸入空气防止管道破裂	凯斯特阀门集团有限公司	个	1	2000.00	2000.00	规格：DN100
41	排气阀	6、规格、型号：DN50、DN65、DN80、DN100、DN200 7、品牌：凯斯特	凯斯特阀门集团有限公司	个	6	1565.00	9390.00	规格：DN65
42	排气阀		凯斯特阀门集团有限公司	个	3	1750.00	5250.00	规格：DN80
43	排泥阀	1、连接要求：法兰连接标准一般符合 GB/T 17241.6 或 JB/T 79，确保阀门与管道之间的连接牢固、密封可靠，	凯斯特阀门集团有限公司	个	4	3500.00	14000.00	规格：DN150



44	排泥阀	便于安装和拆卸。 2、试验要求：应按照 GB/T 13927 标准进行相关试验，包括强度试验和密封试验等	凯斯特阀门集团有限公司	个	5	2420.00	12100.00	规格：DN100
45	排泥阀	3、外观要求：阀门表面应光滑，无明显的铸造缺陷、裂纹、砂眼等，油漆涂层应均匀、牢固，无剥落、起泡等现象，以防止阀门生锈腐蚀。 4、阀门材质要求： 阀体：球墨铸铁 QT450 阀芯：球墨铸铁 QT450 包胶天然橡胶 阀座：天然橡胶 阀杆：2cr13 5、试压：出厂试压壳体不低于 2.4Mpa 密封试压不低于 1.76Mpa 6、规格、型号：DN65、DN100、DN150 7、品牌：凯斯特	凯斯特阀门集团有限公司	个	17	1980.00	33660.00	规格：DN65
总计	小写：5845667.00 元 大写：伍佰捌拾肆万伍仟陆佰陆拾柒元整							



龙刘印汉

- 注：1. 报价明细表中应列明开标一览表中每项的分项内容。
2. 此格式可拓展但不允许变动。

投标人（盖章）：甘肃铭锋建筑工程有限责任公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：2025年7月3日