

工程名称：首层急诊手术室--装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	墙面工程					
1	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:75型墙面轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、 颜色:6mm 无机预涂板 4. 部位:男女更衣室、刷手 室（土建墙） 5. 其他说明:详见图纸设计 及相关技术规范	m2	100.8		
2	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:50*30*1.2mm方管 2. 基层材料种类、规格: 12mm防火石膏板 3. 面层材料品种、规格、 颜色:1.2mm电解钢板 金属 氟碳漆 4. 部位:手术室 5. 其他说明:详见图纸设计 及相关技术规范	m2	70.75		
3	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比: 12mm M20水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比: 8mm水泥砂浆找平 4. 部位:污物间	m2	29.8		
4	块料墙面	1. 墙体类型:抹灰墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、 颜色:300*600墙面砖 4. 部位:污物间 5. 其他说明:详见图纸设计 及相关技术规范	m2	29.8		
	天棚工程					
5	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:吊顶高度2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:U型轻钢龙骨(上人型) 3. 面层材料品种、规格: 600*600*0.8mm铝扣板 4. 部位:男女更衣室、刷手、 污物间 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	32.76		

6	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶高度3.0m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2方钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm防火石膏板 4. 面层材料品种、规格:1.2mm电解钢板金属氟碳漆 5. 部位:手术室 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	29.89		
	地面工程					
7	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色:橡胶卷材踢脚 4. 部位:手术室 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m	24.31		
8	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色:PVC卷材踢脚 4. 部位:男女更衣室、刷手 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m	29.58		
9	防静电活动地板	1. 20mm厚硫酸钡水泥地面防护 2. 20mmC20细石混凝土 3. 3mm水泥自流平 4. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯防静电橡胶卷材 5. 部位:手术室 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	29.89		
10	防静电活动地板	1. 40mmC20细石混凝土 2. 3mm水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯防静电PVC卷材 4. 部位:男女更衣室、刷手 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	23.92		

11	块料楼地面	1. M20水泥砂浆表面平整刷素水泥浆一道 2. 防水层:1.5mm聚氨酯涂膜防水2道 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~12厚防滑地砖 5. 部位:污物间 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	8.84		
12	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10厚1:3干硬性水泥砂浆防水保护层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:人造大理石门槛石 4. 部位:门口门槛石 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	1.7		
	门窗工程					
13	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:ZDM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200 3. 门框、扇材质:光控电动悬挂式自动移门, HPL抗菌板 4. 玻璃品种、厚度:500*600观察窗 5. 感应方式:脚红外感应器 6. 断电后可手动开启 7. 门套:1.2mm不锈钢 8. 其他要求:详见图纸设计及相关技术规范	m2	3.3		
14	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:ZDM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200 3. 门框、扇材质:光控电动悬挂式自动移门, HPL抗菌板 4. 玻璃品种、厚度:500*600观察窗 5. 感应方式:脚红外感应器 6. 断电后可手动开启 7. 门套:1.2mm不锈钢 8. 其他要求:详见图纸设计及相关技术规范	m2	2.2		

15	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1. mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含所有门锁、五金等 5. 门套:1. 2mm钢板喷塑 6. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m2	2. 2		
	其他项目					
16	嵌入式机械柜	1. 台柜规格:嵌入式机械柜, 1. 2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*400D	个	1		
17	嵌入式麻醉柜	1. 台柜规格:嵌入式麻醉柜, 1. 2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*400D	个	1		
18	嵌入式药品柜	1. 台柜规格:嵌入式药品柜, 1. 2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*400D	个	1		
19	嵌入式写字台	1. 台柜规格:嵌入式写字台, 1. 2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*450D	个	1		
20	医用气体箱	1. 台柜规格:医用气体箱, 1. 2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*400H*200D	个	1		
	措施项目					
21	里脚手架	1. 搭设方式:里脚手架	m2	62. 65		
22	里脚手架		m2	375. 25		
23	垂直运输		天	209		
合计						

工程名称：首层中心供应一装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	墙面工程					
1	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内墙 3. 填充材料种类及厚度:200mm 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 5. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m3	5.78		
2	墙面装饰板	1. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚玻镁夹芯手工彩钢板单面 2. 部位:土建墙 3. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	237.67		
3	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm双面单层玻美岩棉夹芯彩钢板内衬5mm玻镁板,中填岩棉100kg/m³ 2. 部位:非土建墙一侧 3. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	151.78		
4	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm双面单层玻美岩棉夹芯彩钢板内衬5mm玻镁板,中填岩棉100kg/m³ 2. 部位:清洗机、灭菌器夹道 3. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	163.03		
5	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm M20水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm水泥砂浆找平 4. 部位:污车清洗、污物暂存、洁车清洗、腔镜清洗、水处理间、洁具间、卫生间	m2	313.17		
6	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚2道 3. 高度:1.8m 4. 部位:男卫浴、洁具间、污物清洗槽墙面 5. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	36.99		

7	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:密封胶 4. 部位:污车清洗、污物暂存、洁车清洗、腔镜清洗、水处理间、洁具间、卫生间 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	313.17		
8	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:底漆3遍, 2遍无机涂料 6. 部位:污物接收大厅、值班室、走廊处 7. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	214.26		
9	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃版内衬12mm石膏板	m	14.15		
	天棚工程					
10	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶高度2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U60系列型轻钢龙骨(上人型) 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板 4. 部位:走廊、污车清洗、洁具间、男卫浴、去污区、腔镜清洗、水处理、值班室、污物接收大厅、检查包装灭菌区、污物暂存等, 具体详见吊顶材质图 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	221.88		
11	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶高度2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨(不上人型) 3. 面层材料品种、规格:50mm厚玻镁夹芯手工彩钢板吊顶 4. 部位:发放大厅、拆包间、一次性用品库、敷料缓冲、辅料打包、无菌物品存放、缓冲间、低温灭菌间、检查包装灭菌区、检测室、洁具间等, 具体详见吊顶材质图 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	283.78		

12	反向支撑	1. 详见图纸设计	m²	343		
	地面工程					
13	防静电活动地板	1. 40mmC20细石混凝土 2. 3mm水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯防静电PVC卷材 4. 部位:拆包间、一次性用品库、敷料缓冲、辅料打包、无菌物品存放间等房间、缓冲间、检查包装及灭菌区、检测间、低温灭菌间、备用间等 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m²	294.51		
14	块料楼地面	1. M20水泥砂浆表面平整刷素水泥浆一道 2. 防水层:1.5mm聚氨酯涂膜防水2道 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~12厚防滑地砖 5. 部位:污物间 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m²	201.69		
15	水泥砂浆楼地面	1. 1.5mm聚氨酯防水层 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆楼地面 3. 部位:清洗机、灭菌器夹 4. 详见图纸设计及相关技术规范	m²	9.72		
16	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10厚1:3干硬性水泥砂浆防水保护层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:人造大理石门槛石 4. 部位:门口门槛石 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m²	3.48		
17	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色:PVC卷材踢脚 4. 部位:详见图纸说明 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m	424.5		

18	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线 4. 部位:详见图纸说明 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m	72.6		
	门窗工程					
19	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1222 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 其他:含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	21.12		
20	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 其他:含门锁、五金 5. 门套:1.2mm 钢板喷塑 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	14.08		
21	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0721 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	2.94		
22	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	2.2		

23	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:ZM1022 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)子母双开门 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	2.2		
24	传递窗	1. 框、扇材质:600*600*600不锈钢互锁传递窗 2. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	1.44		
	其他工程					
25	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断,18mm厚抗倍特板 2. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	3.63		
26	台阶砌筑	1. 砌筑材料:砖砌体 水泥砂浆M7.5 高:150mm 2. 其他:卫生间地台 3. 详见图纸设计及相关技术规范	m3	0.22		
27	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:炉渣垫层:150mm 2. 详见图纸设计及相关技术规范	m3	0.22		
	措施项目					
28	里脚手架(天棚脚手架)	1. 搭设方式:里脚手架	m2	505.66		
29	里脚手架(墙面脚手架)		m2	2468.29		
30	垂直运输		天	831		
合计						

工程名称：首层防护专项--放射科装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	天棚工程					
	天棚防护工程					
1	吊顶天棚	1. 基层处理 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:40*40*3mm方管焊接 500*500井字形框架 3. 基层材料种类、规格:框 架上铺贴1mm镀锌钢板 4. 面层材料品种、规格:铅 板1mm, 预留检修孔 5. 部位:骨密度室、DR机房 1、DR机房2 6. 其他:详见图纸设计及相 关技术规范	m2	80.83		
2	吊顶天棚	1. 基层处理 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:40*40*3mm方管焊接 500*500井字形框架 3. 基层材料种类、规格:框 架上铺贴1mm镀锌钢板 4. 面层材料品种、规格:铅 板1.5mm, 预留检修孔 5. 部位:CT机房 6. 其他:详见图纸设计及相 关技术规范	m2	80.76		
3	吊顶天棚	1. 基层处理 2. M12吊丝 间隔900mm 3. 龙骨材料种类、规格、 中距:40*60mm方木 间隔距 中580mm 4. 面层材料品种、规格:铜 箔 5. 部位:MRI 6. 其他:详见图纸设计及相 关技术规范	m2	38.51		
	天棚装饰工程					
4	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:吊杆2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:U60系列型轻钢龙骨 (不上人型) 3. 基层材料种类、规 格:9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规 格:6mm无机预涂板 5. 部位:DR室、MR1室、CT 室、钼靶 6. 详见图纸设计及相关技 术规范	m2	198.83		

5	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶高度2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨(上人型) 3. 面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板 4. 部位:控制廊、控制室、骨密度室、设备、病人准备、留观、卫生间等 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	162.05		
	墙面工程					
	墙面防护工程					
6	墙面喷刷涂料	CT\DR\骨密度\钼靶 墙面防护施工 1、基层处理; 2、墙体洒水润湿; 3、采用水泥1:3硫酸钡掺入适量石灰膏的素浆或掺入适量砂子的砂浆将混合好的界面砂浆用笤帚或者刷子刷在墙面,使砂浆料在基层表面形成一种粗糙的毛面; 4、挂金属钢网; 5、抹硫酸钡防护涂料(硫酸钡3cm施工一次,具体施工次数以示意图所示厚度为准); 6、详见图纸设计及相关技术规范	m2	652.77		
7	墙面装饰板	1、基层处理; 2、30*40mm水平方木 间隔1.6米 3、60*40mm竖向方木,间距中到中580mm; 4、铜箔; 5、MRI室 6、详见图纸设计及相关技术规范	m2	127.74		
8	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:底漆3遍, 2遍无机涂料 6. 部位:控制室、患者走廊 7. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	413.94		
	墙面装饰工程					

9	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型墙面轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm 无机预涂板 4. 部位:男女更衣室、刷手室(土建墙) 5. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	713.13		
	地面工程					
	地面防护					
10	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:1、2.5mmPVC绝缘橡胶垫, 2、铜箔 2. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	38.51		
	地面装饰工程					
11	防静电活动地板	1. 40mm厚C20细石混凝土 2. 3mm水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯防静电PVC卷材 4. 部位:CT室、控制室 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	339.73		
	门窗工程					
12	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM1 2. 门框或扇外围尺寸:1100*2300 3. 门框、扇材质:铅板层,表面装饰层整体喷涂或不锈钢,防护铅当量Pb=2mm 4. 单开防护门配闭门器 5. 防护门配行程开关 6. 门框及门套详见节点图 7. 部位:骨密度室 8. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	2.53		
13	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:FHTLM1 2. 门框或扇外围尺寸:1700*2300 3. 门框、扇材质:电动推拉防护门(铅门)防护铅当量Pb=2mm 4. 电动推拉门配防夹人安全光线 5. 防护门配行程开关 6. 门框及门套详见节点图 7. 部位:骨密度室 8. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	3.91		

14	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FHC1 2. 框、扇材质:1500*1400 3. 玻璃品种、厚度:铅玻璃观察窗 Pb=3mm 4. 部位:骨密度室 5. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	2.1		
15	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM2 2. 门框或扇外围尺寸:1100*2300 3. 门框、扇材质:铅板层,表面装饰层整体喷涂或不锈钢,防护铅当量Pb=3mm 4. 单开防护门配闭门器 5. 防护门配行程开关 6. 门框及门套详见节点图 7. 部位:CT室 8. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	5.06		
16	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:FHTLM2 2. 门框或扇外围尺寸:1700*2300 3. 门框、扇材质:电动推拉防护门(铅门)防护铅当量Pb=3mm 4. 电动推拉门配防夹人安全光线 5. 防护门配行程开关 6. 门框及门套详见节点图 7. 部位:骨密度室 8. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	7.82		
17	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FHC1 2. 框、扇材质:1500*1400 3. 玻璃品种、厚度:铅玻璃观察窗 Pb=3mm 4. 部位:CT室 5. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	4.2		
18	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM3、FHM4 2. 门框或扇外围尺寸:1100*2300 3. 门框、扇材质:铅板层,表面装饰层整体喷涂或不锈钢,防护铅当量Pb=2mm 4. 单开防护门配闭门器 5. 防护门配行程开关 6. 门框及门套详见节点图 7. 部位:DR室 8. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	5.06		

19	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:FHTLM3、FHTLM4 2. 门框或扇外围尺寸:1700*2300 3. 门框、扇材质:电动推拉防护门(铅门)防护铅当量Pb=2mm 4. 电动推拉门配防夹人安全光线 5. 防护门配行程开关 6. 门框及门套详见节点图 7. 部位:DR室 8. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	7.82		
20	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FHC3、FHC4 2. 框、扇材质:1500*1400 3. 玻璃品种、厚度:铅玻璃观察窗 Pb=3mm 4. 部位:DR室 5. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	2.1		
21	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM5 2. 门框或扇外围尺寸:1100*2300 3. 门框、扇材质:铅板防护门,防护铅当量Pb=3mm 4. 单开防护门配闭门器 5. 防护门配行程开关 6. 门框及门套详见节点图 7. 部位:钼靶 8. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	2.53		
22	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:FHTLM5 2. 门框或扇外围尺寸:1700*2300 3. 门框、扇材质:电动推拉防护门(铅门)防护铅当量Pb=3mm 4. 电动推拉门配防夹人安全光线 5. 防护门配行程开关 6. 门框及门套详见节点图 7. 部位:钼靶 8. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	3.91		
23	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FHC5 2. 框、扇材质:1500*1400 3. 玻璃品种、厚度:铅玻璃观察窗 Pb=3mm 4. 部位:CT室 5. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	2.1		

24	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:PBM1 2. 门框或扇外围尺寸:1400*2300 3. 门框、扇材质:防护门 4. 单开屏蔽门 5. 闭门器 6. 门框及门套详见节点图 7. 部位:MR1室 8. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	3.08		
25	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:PBM2 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2300 3. 门框、扇材质:防护门 4. 单开屏蔽门 5. 闭门器 6. 门框及门套详见节点图 7. 部位:MR1室 8. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	2.76		
26	屏蔽窗	1. 窗代号及洞口尺寸:PBC1 2. 框、扇材质:1500*1100 3. 玻璃品种、厚度:屏蔽窗 4. 部位:MR1室 5. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	2.1		
	措施项目					
27	里脚手架(天棚脚手架)	1. 搭设方式:里脚手架	m2	360.88		
28	里脚手架(墙面脚手架)		m2	887.66		
29	基础(集水坑模板)		m2	6.9		
30	垂直运输		天	1117		
合计						

工程名称：首层氧仓专项一装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	氧舱建筑工程					
1	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.61		
2	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.36		
3	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.56		
4	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.01		
5	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.14		
6	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12~14	t	2.101		
7	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ16~25	t	0.917		
8	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6~10	t	0.585		
9	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 螺纹套筒种类:电闸压力焊 3. 规格:20mm以内	个	64		
10	地沟	1. 沟截面净空尺寸:400*400 2. 混凝土强度等级:C30 3. 备注:含模板及钢筋 4其他: 详见图纸	m	12.45		
	墙面工程					

11	墙面装饰板	1、9.5厚石膏板外附硅酸钙吸音板,用热镀锌螺钉固定于龙骨上 2、2mm防潮布一层绷紧固定于龙骨表面 3、内衬岩棉容重(48kg/m ³),用建筑胶粘剂贴于龙骨档内) 4、75型轻钢龙骨与墙体用胀管螺钉固定,双向中距500; 5、1.5mm厚聚氨酯防水0.3m高(两道); 6、9mm厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平吸顶吊件联结; 7、墙体基层表面清理干净 8、部位:空压机房 8、详见图纸设计及相关技术规范	m2	89.36		
12	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原土建墙 2. 墙面抹灰:2mm厚干拌抹灰砂浆罩面; 8mm厚干拌抹灰砂浆打底抹平; 干拌抹灰砂浆勾实嵌缝、修补墙面、拉毛; 3. 腻子种类:耐水腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 6. 部位:储气罐室、氧舱大厅、男更、女更、等待室、诊室 7. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	511.71		
13	块料墙面	1. 墙体类型:原土建墙 2. 墙面抹灰:6厚1:2水泥砂浆结合层 20厚1:2.5水泥砂浆抹平 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5. 部位:男女卫生间 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	57.86		
14	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2. 高度:1.8m 3. 其他说明:男女卫生间 4. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	37.62		
15	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断 2. 做法:详见图纸设计及相关技术规范	m2	6.06		

16	台阶砌筑	1. 砌筑材料:砖砌体 水泥砂浆M7.5 高: 150mm 2. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m3	0.69		
17	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚 3. 详见图纸设计及相关技术规范	m	94.06		
	天棚工程					
18	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U60系列型轻钢龙骨(上人型) 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板 4. 部位:氧舱大厅、男更、女更、等待室、诊室、男(女)卫生间 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	172.53		
19	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:1、现浇钢筋混凝土顶板 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、5mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底。 2. 腻子种类:1、3mm厚底基防裂腻子分遍刮平。 2、2mm厚面层耐水腻子刮平。 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料饰面。 4. 部位:空压机房、储气罐室 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	48.64		
	地面工程					
20	块料楼地面	1. M20水泥砂浆表面平整刷素水泥浆一道 2. 防水层:1.5mm聚氨酯涂膜防水2道 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~12厚防滑地砖 5. 部位:男女卫生间 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	13.15		

21	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚M15干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:15厚M15干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~12厚防滑地砖 4. 部位:餐间、物流前室、UPS室等所有铺砖区域,具体详见地面材质图 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	159.38		
22	自流坪楼地面	1. 防水要求:1.5mm聚氨酯涂膜防水两道 2. 找平层砂浆配合比、厚度:10mm1:3水泥砂浆保护层 3. 界面剂材料种类:自流平界面剂 4. 中层漆材料种类、厚度:水泥基自流平砂浆层,底涂层 5. 面漆材料种类、厚度:环氧平涂面层 6. 部位:储气罐室、空压机房 7. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	48.64		
	门窗工程					
23	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1122 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门 3. 其他:含所有五金 4. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	13.2		
24	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1622 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门 3. 其他:含所有五金 4. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	10.56		
	措施项目					
25	里脚手架(天棚脚手架)	1. 搭设方式:里脚手架	m2	224.06		
26	里脚手架(墙面脚手架)		m2	922.16		
27	基础(设备基础)		m2	8.13		
28	矩形柱		m2	10.64		
29	直形墙		m2	68.89		
30	有梁板		m2	34.48		
31	垂直运输		天	497		
合计						

工程名称：二层检验、病理科--装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	墙面工程					
1	墙面装饰板	1. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚玻镁夹芯手工彩钢板单面 2. 部位:土建墙 3. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	540		
2	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm双面单层玻美岩棉夹芯彩钢板内衬12mm石膏板中填岩棉120kg/m³(至吊顶) 2. 部位:非土建墙一侧 3. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	793.13		
3	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2. 基层处理剂(界面剂) 3. 底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5. 部位:病理检验区、库房、UPS室、污物走到、病理分析、男女值班室、男女更衣室、办公室	m2	486.22		
4	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:底漆3遍, 2遍无机涂料 6. 部位:病理检验区、库房、UPS室、污物走到、病理分析、男女值班室、男女更衣室、办公室 7. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	540.4		
5	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层按展开面 3. 面层材料品种、规格、颜色:无机预涂板按展开面 4. 抽血室玻璃隔断上方 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	12.43		

6	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:4#角钢 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:无机预涂板 4. 抽血室玻璃隔断下方 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	15.14		
7	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 2. 抽血室玻璃隔断 3. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	22.04		
8	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:20mm大理石台面按展开面 2. 抽血室大理石台面 3. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	7.46		
9	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃版内衬12mm石膏板	m	31.85		
	天棚工程					
10	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶高度2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U60系列型轻钢龙骨(上人型) 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板 4. 部位:男女值班室、男女更衣室、办公室、病理分析、污物走廊、UPS间、库房、细胞学制片、样品接收、检验中心、抽血室等,具体详见天棚平面图 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	292.19		

11	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶高度2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨(不上人型) 3. 面层材料品种、规格:50mm厚玻镁夹芯手工彩钢板吊顶 4. 部位:资料库、审核间、纯水机房、标本冷库、试剂冷库、实验室、缓冲、污物暂存、清洁区、验尿、走到、试剂制备、样品制备、核酸扩增、产物分析、灭菌间、微生物实验室、菌种间、消毒间、标本检查室、标本接收及报告发放、常规技术室、病理档案室、病理科走廊、病理诊断室等,具体详见天棚平面图 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	660		
12	反向支撑	1. 详见图纸设计	m²	178		
	地面工程					
13	防静电活动地板	1. 40mmC20细石混凝土 2. 3mm水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯防静电PVC卷材 4. 部位:验尿、样品接收、抽血、免疫检测、资料库、审核间、标本冷库、试剂冷库、清洁区、半污染区、实验室、微生物实验室缓冲、污物暂存、种菌间、消毒间、PCR实验室(缓冲、试剂制备、样品制备、核酸扩增、产物分析、灭、菌间、走廊)、走道、病理科走廊、标本接收及报告发放、病理档案、细胞学制片、病理诊断室、常规技术室、标本检查室等 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	856.21		
14	块料楼地面	1. M20水泥砂浆表面平整刷素水泥浆一道 2. 防水层:1.5mm聚氨酯涂膜防水2道 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~12厚防滑地砖 5. 部位:纯水机房 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	12.22		

15	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚M15干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:15厚M15干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~12厚防滑地砖 4. 部位:男(女)值班室、男(女)更衣、办公室、污物走廊、UPS间、库房、纯水机房 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	84.11		
16	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色:PVC卷材踢脚 4. 部位:详见图纸说明 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m	745.18		
17	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线 4. 部位:详见图纸说明 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m	156.42		
	门窗工程					
18	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m2	79.2		
19	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm观察窗 6. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m2	2.1		

20	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1122 2. 门框或扇外围尺寸:1100*2200 3. 门框、扇材质:钢制防火门 4. 其他:含门锁 、闭门器	m2	2. 42		
21	传递窗	1. 框、扇材质:600*600*600不锈钢互锁传递窗 2. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	1. 44		
	措施项目					
22	里脚手架(天棚脚手架)	1. 搭设方式:里脚手架	m2	952. 54		
23	里脚手架 (墙面脚手架)		m2	4978. 15		
24	垂直运输		天	1434		
合计						

工程名称：二层牙片一防护及装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	墙面工程					
1	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 间距:30*50*1.2mm方管 2. 面层材料品种、规格、 颜色:2mm pb铅板 3. 墙板高度>2000mm配3根 加强筋, 墙板高度在 1500~2000mm之间配3根加 强筋, 墙板高度<1500mm配1 根加强筋 4. 部位: CT室 5. 其他说明: 详见图纸设计 及相关技术规范	m2	91.4		
2	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 间距:75型墙面轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规 格:8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、 颜色:6mm 无机预涂板 4. 部位:牙片室、CT室、控 制室 5. 其他说明: 详见图纸设计 及相关技术规范	m2	74.14		
	天棚工程					
3	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 间距:30*50*1.2方刚龙骨 2. 基层材料种类、规 格:8mm硅酸盖板 3. 面层材料品种、规 格:1mm pb铅板防护 4. 部位:牙片室、CT室	m2	10.46		
4	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、 间距:U60系列型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规 格:8mm硅酸盖板 4. 面层材料品种、规 格:1mm防锈铝板 5. 部位:牙片室、CT室、控 制室	m2	19.13		
	地面工程					
5	防静电活动地板	1. 100mm厚硫酸钡水泥砂浆 2. 3mm水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、 颜色:2mm厚PVC卷材 4. 部位:牙片、CT 室 5. 详见图纸设计及相关技 术规范	m2	10.46		

6	塑料卷材楼地面	1. 3mm水泥自流平 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚PVC卷材	m2	8.27		
7	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色:PVC卷材踢脚 4. 部位:具体详见图纸说明 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m	26.28		
	门窗工程					
8	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FHC1310-1 2. 框、扇材质:1300*1000 3. 玻璃品种、厚度:铅玻璃观察窗 Pb=1mm 4. 部位:牙片 5. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	1.3		
9	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FHC1310-2 2. 框、扇材质:1300*1000 3. 玻璃品种、厚度:铅玻璃观察窗 Pb=2mm 4. 部位:CT 5. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	1.3		
10	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM1524-1 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2400 3. 门框、扇材质:铅板层,表面装饰层整体喷涂或不锈钢,防护铅当量Pb=1mm 4. 单开防护门配闭门器 5. 防护门配行程开关 6. 门框及门套详见节点图 7. 部位:牙片 8. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	3.6		
11	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM1524-2 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2400 3. 门框、扇材质:铅板层,表面装饰层整体喷涂或不锈钢,防护铅当量Pb=2mm 4. 单开防护门配闭门器 5. 防护门配行程开关 6. 门框及门套详见节点图 7. 部位:牙片 8. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	3.6		

12	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1122 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1. mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含所有门锁、五金等 5. 门套:1. 2mm钢板喷塑 6. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m2	2. 42		
13	传递窗	1. 框、扇材质:600*600*600不锈钢互锁传递窗 2. 其他:具体要求详见专项设计说明及图纸	m2	1. 44		
	措施项目					
14	里脚手架(天棚脚手架)	1. 搭设方式:里脚手架	m2	890. 18		
15	里脚手架(墙面脚手架)		m2	4068. 31		
16	垂直运输		天	192		
合计						

工程名称：三层ICU、门诊手术室一装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	墙面工程					
1	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内墙 3. 填充材料种类及厚度:200mm 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 5. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m3	44.44		
2	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型墙面轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm 无机预涂板 双面 4. 部位:非土建墙 5. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	1398.77		
3	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型墙面轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm 无机预涂板 4. 部位:(土建墙) 5. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	393.33		
4	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2mm方管 2. 基层材料种类、规格:12mm防火石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm电解钢板 金属氟碳漆 4. 部位:手术室 5. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	69.81		

5	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2. 基层处理剂(界面剂) 3. 底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5. 部位:多功能室、护长办、男女值班室、物流前室、走廊	m2	327.84		
6	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:底漆3遍, 2遍无机涂料 6. 部位:多功能室、护长办、男女值班室、物流前室、走廊 7. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	507.78		
7	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:璃背后 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:深灰色内墙涂料 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	37.19		
8	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm M20水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm水泥砂浆找平 4. 部位:(污物暂存、倾倒间、污物清洗间、男女更衣间、湿作业区)	m2	180.88		
9	块料墙面	1. 墙体类型:抹灰墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:密封胶 5. 部位:墙面防水(污物暂存、倾倒间、污物清洗间、男女更衣间、湿作业区) 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	168.71		
10	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚2道 3. 高度:1.8m 4. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	106.83		

11	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃版内衬12mm石膏板	m	23.96		
	天棚工程					
12	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U60系列型轻钢龙骨(上人型) 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板 4. 部位:除手术室以外所有区域 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	852.45		
13	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度2.6m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2方钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm防火石膏板 4. 面层材料品种、规格:1.2mm电解钢板金属氟碳漆 5. 部位:手术室 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	33.39		
	地面工程					
14	防静电活动地板	1. 20mm厚硫酸钡水泥砂浆 2. 20mmC20细石混凝土 3. 3mm水泥自流平 4. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯防静电橡胶卷材 5. 部位:门诊手术室 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	33.39		
15	防静电活动地板	1. 40mmC20细石混凝土 2. 3mm水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯防静电PVC卷材 4. 部位:换床缓冲、无菌物品间、拆包间、医谈、家谈、视频探视、单间病房、无菌器械间、药品间、医生办公室、缓冲、一次性物品间、被服间、处置间、护士站、治疗室、污物走廊、无菌物品间、病人缓冲、洁净走廊等,具体详见地面材质图 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	733.72		

16	块料楼地面	1. M20水泥砂浆表面平整刷素水泥浆一道 2. 防水层:1.5mm聚氨酯涂膜防水2道 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~12厚防滑地砖 5. 部位:污物暂存、倾倒间、洗污间、男女更衣室 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	41.96		
17	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚M15干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:15厚M15干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~12厚防滑地砖 4. 部位:污物暂存、倾倒间、洗污间、男女更衣室、换鞋、多功能室、护长办、男女值班室、物流前室等 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	96.33		
18	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色:PVC卷材踢脚 4. 部位:具体详见图纸说明 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m	551.55		
	门窗工程					
19	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm观察窗 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	30.8		
20	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	2.1		

21	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1222 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m2	13.2		
22	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:ZDM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200 3. 门框、扇材质:光控电动悬挂式自动移门, HPL抗菌板 4. 玻璃品种、厚度:500*600观察窗 5. 感应方式:脚红外感应器 6. 断电后可手动开启 7. 门套:1.2mm不锈钢 8. 其他要求:详见图纸设计及相关技术规范	m2	19.8		
	其他项目					
23	嵌入式机械柜	1. 台柜规格:嵌入式机械柜, 1.2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*400D	个	1		
24	嵌入式麻醉柜	1. 台柜规格:嵌入式麻醉柜, 1.2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*400D	个	1		
25	嵌入式药品柜	1. 台柜规格:嵌入式药品柜, 1.2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*400D	个	1		
26	嵌入式写字台	1. 台柜规格:嵌入式写字台, 1.2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*450D	个	1		
27	医用气体箱	1. 台柜规格:医用气体箱, 1.2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*400H*200D	个	1		
28	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断, 18mm厚抗倍特板 2. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	21.85		

29	台阶砌筑	1. 砌筑材料:砖砌体 水泥砂浆M7.5 高: 150mm 2. 其他:卫生间地台 3. 详见图纸设计及相关技术规范	m3	0.7		
30	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:炉渣垫层: 150mm 2. 详见图纸设计及相关技术规范	m3	0.7		
	措施项目					
31	里脚手架(天棚脚手架)	1. 搭设方式:里脚手架	m2	890.18		
32	里脚手架(墙面脚手架)		m2	4068.31		
33	垂直运输		天	2368		
合计						

工程名称：三层手术室--装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	墙面工程					
1	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内墙 3. 填充材料种类及厚度:200mm 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 5. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m3	18.56		
2	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型墙面轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm 无机预涂板 双面 4. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	1712.94		
3	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型墙面轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm 无机预涂板 4. 部位:男女更衣室、刷手室（土建墙） 5. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	229.93		
4	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2mm方管 2. 基层材料种类、规格:12mm防火石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm电解钢板 金属氟碳漆 4. 部位:手术室 5. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	547.62		
5	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2mm方管 2. 基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm铅板 4. 部位:OR1手术室	m2	175.45		
6	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:铅板防护2mm 2. 部位:OR1手术室铅板与风管连接处 3. 具体详见图纸节点图	m2	2.22		

7	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:不锈钢窗框 2. 玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃隔断 3. 玻璃隔断:详见图纸设计及招标答疑等	m2	57.47		
8	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:50*30*1.2方钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:石膏板(双面) 3. 无机预涂板(双面) 4. 部位:玻璃隔断上侧及下侧	m2	17.87		
9	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2. 基层处理剂(界面剂) 3. 底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5. 部位:用餐间、物流前室、UPS间	m2	236.83		
10	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:用餐间、物流前室、UPS间等 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:底漆3遍,2遍无机涂料 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	236.83		
11	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm M20水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm水泥砂浆找平 4. 部位:男女卫浴、污物打包、污物暂存、污物清洗、	m2	280.65		
12	块料墙面	1. 墙体类型:抹灰墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:密封胶 5. 部位:男女卫浴、污物打包、污物暂存、污物清洗、 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	280.65		

13	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚2道 3. 高度:1.8m 4. 部位:男女卫浴、污物打包、污物暂存、污物清洗 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	178.17		
14	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:152*25mm不锈钢防撞带 2. 详见图纸设计及相关技术规范	m	115		
15	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃版内衬12mm石膏板	m	30.35		
	天棚工程					
16	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶高度2.8 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U60系列型轻钢龙骨(上人型) 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板 4. 部位:详见天棚布置平面图 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	454.55		
17	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶高度3.0m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2方钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm防火石膏板 4. 面层材料品种、规格:1.2mm电解钢板金属氟碳漆 5. 部位:手术室 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	273.46		
18	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U60系列型轻钢龙骨(不上人型) 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格:6mm无机预涂板 5. 部位:详见天棚布置平面图 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	448.77		

19	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1. 2方刚龙骨 2. 面层材料品种、规格:2mm铅板防护 3. 部位:OR1手术室	m2	66.17		
20	反向支撑	1. 详见图纸设计	m²	1291		
	地面工程					
21	防静电活动地板	1. 20mm厚硫酸钡水泥地面防护 2. 20mmC20细石混凝土 3. 3mm水泥自流平 4. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯防静电橡胶卷材 5. 部位:OR1 手术室 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	66.17		
22	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类:40mm厚C20细石混凝土 2. 3mm水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯防静电橡胶卷材 4. 部位:OR2~OR7手术室 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	207.29		
23	防静电活动地板	1. 40mmC20细石混凝土 2. 3mm水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯抗静电PVC卷材 4. 部位:除用餐间、物流前室、男女卫浴、污物打包、污物暂存、UPS室、污物清洗、手术室以外的所有区域 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	768.17		
24	块料楼地面	1. M20水泥砂浆表面平整刷素水泥浆一道 2. 防水层:1.5mm聚氨酯涂膜防水2道 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~12厚防滑地砖 5. 部位:男(女)卫浴、污物打包、污物暂存、污物清洗、污物暂存具体详见地面材质图 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	87.96		

25	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚M15干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:15厚M15干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~12厚防滑地砖 4. 部位:餐间、物流前室、UPS室等所有铺砖区域,具体详见地面材质图 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	47.19		
26	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色:PVC卷材踢脚 4. 部位:详见图纸 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m	904.19		
	门窗工程					
27	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	41.8		
28	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 双开门 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m2	9.9		
29	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1222 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)双开 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m2	10.56		

30	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:ZDM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200 3. 门框、扇材质:光控电动悬挂式自动移门, HPL抗菌板 4. 玻璃品种、厚度:500*600观察窗 5. 感应方式:脚红外感应器 6. 断电后可手动开启 7. 门套:1.2mm不锈钢 8. 其他要求:详见图纸设计及相关技术规范	m2	36.3		
31	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:ZDM1522FH 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200 3. 门框、扇材质:光控电动悬挂式自动移门, HPL抗菌板 4. 脚红外感应器 5. 断电后可手动开启2pbmm铅防护 6. 1.2mm不锈钢门套 7. 具体要求:详见图纸设计及相关技术规范	m2	3.3		
32	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:ZDM1022FH 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200 3. 门框、扇材质:光控电动悬挂式自动移门, HPL抗菌板 4. 脚红外感应器 5. 断电后可手动开启2pbmm铅防护 6. 1.2mm不锈钢门套 7. 具体要求:详见图纸设计及相关技术规范	m2	2.2		
33	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:M0922FH 2. 门框或扇外围尺寸:900*2200 3. 门框、扇材质:光控电动悬挂式自动移门, HPL抗菌板 4. 脚红外感应器 5. 断电后可手动开启2pbmm铅防护 6. 1.2mm不锈钢门套 7. 具体要求:详见图纸设计及相关技术规范	m2	1.98		
34	谈话窗	1. 窗代号及洞口尺寸:THC0912 2. 框、扇材质:不锈钢框10mm钢化玻璃 3. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	1.44		

	其他项目					
35	嵌入式机械柜	1. 台柜规格:嵌入式机械柜, 1. 2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*400D	个	7		
36	嵌入式麻醉柜	1. 台柜规格:嵌入式麻醉柜, 1. 2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*400D	个	7		
37	嵌入式药品柜	1. 台柜规格:嵌入式药品柜, 1. 2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*400D	个	7		
38	嵌入式写字台	1. 台柜规格:嵌入式写字台, 1. 2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*450D	个	7		
39	医用气体箱	1. 台柜规格:医用气体箱, 1. 2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*400H*200D	个	7		
40	医疗专用灯	四联观灯片	套	6		
41	医疗专用灯	六联观灯片	套	1		
42	控制开关	手术室智能液晶控制面板	个	7		
43	保温柜	保温柜	台	7		
44	保冷柜	保冷柜	台	1		
45	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断, 18mm厚抗倍特板	m2	38.15		
46	台阶砌筑	1. 砌筑材料:砖砌体 水泥砂浆M7.5 高: 150mm 2. 其他:卫生间地台	m3	1.38		
47	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:炉渣垫层: 150mm	m3	1.38		
48	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:12mm厚石英高晶人造石 2. 其他:卫生间台面盆做法均参照节点图, 具体尺寸以实际为准。	m2	2		
49	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 2. 框材质、断面尺寸:10mm宽镜面不锈钢包边框	m2	4.33		

50	PVC 防撞护角	1. 防护材料种类:40mm*40mm PVC防护角通顶	m	226.8		
	措施项目					
51	里脚手架(天棚脚手架)	1. 搭设方式:里脚手架	m2	1176.78		
52	里脚手架(墙面脚手架)		m2	6092.82		
53	垂直运输		天	3730		
合计						

工程名称：四层nicu--装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	墙面工程					
1	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型墙面轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm 无机预涂板 双面 4. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	405.19		
2	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型墙面轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm 无机预涂板 4. 部位:男女更衣室、刷手室（土建墙） 5. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	149.04		
3	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:不锈钢边框 2. 玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃 3. 4#角钢、方钢龙骨 4. 玻璃隔断:具体详见图纸设计	m2	56.41		
4	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:50*30*1.2方钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:基层板（双面） 3. 无机预涂板（双面） 4. 部位:玻璃隔断上侧及下侧	m2	16.08		
5	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm M20水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm水泥砂浆找平 4. 部位:男女卫浴、污物打包、污物暂存、污物清洗、	m2	33.85		

6	块料墙面	1. 墙体类型:抹灰墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:密封胶 5. 部位:男女卫浴、污物打包、污物暂存、污物清洗、	m2	33.85		
7	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚2道 3. 高度:1.8m 4. 其他说明:男女卫浴、污物打包、污物暂存、污物清洗、	m2	21.67		
8	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃版内衬12mm石膏板	m	24.46		
	天棚工程					
9	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶高度:2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U60系列型轻钢龙骨(上人型) 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板 4. 部位:洗婴间	m2	8.72		
10	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶高度2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U60系列型轻钢龙骨(上人型) 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格:6mm无机预涂板 5. 部位:除洗婴间以外所有区域,具体详见吊顶平面图	m2	190.86		
	地面工程					
11	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类:40mm厚C20细石混凝土 2. 3mm水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯防静电PVC卷材 4. 部位:除用餐间、物流前室、男女卫浴、污物打包、污物暂存、UPS室、污物清洗、手术室以外的所有区域 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	190.85		

12	块料楼地面	1. M20水泥砂浆表面平整刷素水泥浆一道 2. 防水层:1.5mm聚氨酯涂膜防水2道 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~12厚防滑地砖 5. 部位:男(女)卫浴、污物打包、污物暂存、污物清洗、污物暂存具体详见地面材质图 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	8.72		
13	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色:PVC卷材踢脚 4. 部位:详见图纸	m	197.25		
	门窗工程					
14	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 具体详见图纸及相关技术规范	m2	22		
15	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	3.96		
16	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1222 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)双开门 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	10.56		

17	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:ZDM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200 3. 门框、扇材质:光控电动悬挂式自动移门, HPL抗菌板 4. 玻璃品种、厚度:500*600观察窗 5. 感应方式:脚红外感应器 6. 断电后可手动开启 7. 门套:1.2mm不锈钢门套 8. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m2	9.9		
18	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:ZDM1222 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2200 3. 门框、扇材质:光控电动悬挂式自动移门, HPL抗菌板 4. 玻璃品种、厚度:500*600观察窗 5. 感应方式:脚红外感应器 6. 断电后可手动开启 7. 门套:1.2mm不锈钢门套 8. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m2	5.28		
19	谈话窗	1. 窗代号及洞口尺寸:THC1212 2. 框、扇材质:不锈钢框10mm钢化玻璃 3. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	1.44		
	措施项目					
20	里脚手架(天棚脚手架)	1. 搭设方式:里脚手架	m2	199.58		
21	里脚手架(墙面脚手架)		m2	1329.48		
22	垂直运输		天	660		
合计						

工程名称：四层产科一装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	墙面工程					
1	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内墙 3. 填充材料种类及厚度:200mm 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 5. 其他说明:详见图纸设计	m3	47.7		
2	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型墙面轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm 无机预涂板 双面 4. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	706.52		
3	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型墙面轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm 无机预涂板 4. 部位:男女更衣室、刷手室（土建墙） 5. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	298.45		
4	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2mm方管 2. 基层材料种类、规格:12mm防火石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm电解钢板 金属氟碳漆 4. 部位:产科手术室 5. 其他说明:详见图纸设计及相关技术规范	m2	70.12		
5	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm M20水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm水泥砂浆找平 4. 部位:男女卫浴、卫生间、污洗打包	m2	127.08		

6	块料墙面	1. 墙体类型:抹灰墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:密封胶 5. 部位:男女卫浴、卫生间、污洗打包 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	127.08		
7	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚2道 3. 高度:1.8m 4. 部位:男女卫浴、卫生间、污洗打包 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	81.47		
8	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃版内衬12mm石膏板	m	7.95		
	天棚工程					
9	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶高度2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U60系列型轻钢龙骨(上人型) 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板 4. 部位:值班室、女换鞋室、男女卫浴、男换鞋更衣、污物走廊、污洗、打包暂存、污物走廊、谈话医、谈话患、卫生间等具体详见吊顶材质图 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	173.94		
10	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶高度3.0m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2方钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm防火石膏板 4. 面层材料品种、规格:1.2mm电解钢板金属氟碳漆 5. 部位:手术室 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	33.03		

11	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶高度2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U60系列型轻钢龙骨(上人型) 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格:6mm无机预涂板 5. 部位:剩余所有区域,具体详见吊顶布置图 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	251.3		
12	反向支撑	1. 详见图纸设计	m²	472		
	地面工程					
13	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类:40mm厚C20细石混凝土 2. 3mm水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯防静电橡胶卷材 4. 部位:手术室 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	33.03		
14	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类:40mm厚C20细石混凝土 2. 3mm水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透芯抗静电PVC卷材 4. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	390.36		
15	块料楼地面	1. M20水泥砂浆表面平整刷素水泥浆一道 2. 防水层:1.5mm聚氨酯涂膜防水2道 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~12厚防滑地砖 5. 部位:男女卫浴、卫生间、污洗打包暂存 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	26.05		

16	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚M15干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:15厚M15干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~12厚防滑地砖 4. 部位:值班室 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	8.83		
17	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色:PVC卷材踢脚 4. 部位:详见图纸 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m	339.21		
18	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色:橡胶卷材踢脚 4. 部位:手术室 5. 详见图纸设计及相关技术规范	m	19.44		
	门窗工程					
19	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m2	19.8		
20	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1222 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)双开门 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m2	5.28		

21	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	3.96		
22	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)单开 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m2	8.8		
23	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)双开门 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m2	13.2		
24	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品套装门(1.0mm厚HPL抗菌板喷塑颜色待定)双开门 3. 950*200观察窗 4. 含门锁、五金等 5. 门套:1.2mm钢板喷塑 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	6.3		
25	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:ZDM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200 3. 门框、扇材质:光控电动悬挂式自动移门, HPL抗菌板 4. 玻璃品种、厚度:500*600观察窗 5. 开启方式:脚红外感应器 6. 断电后可手动开启 7. 门套:1.2mm不锈钢 8. 具体要求:详见图纸设计及相关技术规范	m2	9.9		

26	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:ZDM1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100 3. 门框、扇材质:光控电动悬挂式自动移门, HPL抗菌板 4. 玻璃品种、厚度:500*600观察窗 5. 开启方式:脚红外感应器 6. 断电后可手动开启 7. 门套:1.2mm不锈钢 8. 具体要求:详见图纸设计及相关技术规范	m2	3.15		
27	谈话窗	1. 窗代号及洞口尺寸:THC0912 2. 框、扇材质:不锈钢框10mm钢化玻璃 3. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	1.08		
	其他项目					
28	嵌入式机械柜	1. 台柜规格:嵌入式机械柜, 1.2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*400D	个	1		
29	嵌入式麻醉柜	1. 台柜规格:嵌入式麻醉柜, 1.2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*400D	个	1		
30	嵌入式药品柜	1. 台柜规格:嵌入式药品柜, 1.2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*400D	个	1		
31	嵌入式写字台	1. 台柜规格:嵌入式写字台, 1.2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*1700*H*450D	个	1		
32	医用气体箱	1. 台柜规格:医用气体箱, 1.2t不锈钢制 2. 材料种类、规格:900W*400H*200D	个	1		
33	医疗专用灯	四联观灯片	套	1		

34	控制开关	手术室智能液晶控制面板	个	1		
35	保温柜	保温柜	台	1		
36	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断, 18mm厚抗倍特板 2. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	16.43		
37	台阶砌筑	1. 砌筑材料:砖砌体 水泥砂浆M7.5 高: 150mm 2. 其他:卫生间地台 3. 详见图纸设计及相关技术规范	m3	0.7		
38	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:炉渣垫层: 150mm 2. 详见图纸设计及相关技术规范	m3	0.7		
39	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:12mm厚石英高晶人造石 2. 其他:卫生间台面盆做法均参照节点图, 具体尺寸以实际为准。	m2	5.2		
40	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 2. 框材质、断面尺寸:10mm宽镜面不锈钢包边框 3. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	11.29		
	措施项目					
41	里脚手架(天棚脚手架)	1. 搭设方式:里脚手架	m2	819.96		
42	里脚手架(墙面脚手架)		m2	2719.22		
43	垂直运输		天	1372		
合计						

工程名称：发热门诊CT室、控制室一装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	天棚工程					
1	吊顶天棚	1. 基层处理 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:40*40*3mm方管焊接 500*500井字形框架 3. 基层材料种类、规格:框 架上铺贴1mm镀锌钢板 4. 面层材料品种、规格:铅 板1.5mm, 预留检修孔 5. 部位:CT机房 6. 其他:详见图纸设计及相关技术规范	m2	35.92		
2	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:吊杆2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:U60系列型轻钢龙骨 (不上人型) 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格: 6mm无机预涂板 5. 部位:CT室 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	35.92		
	墙面工程					
3	墙面喷刷涂料	CT 墙面防护施工 1、基层处理; 2、墙体洒水润湿; 3、采用水泥1:3硫酸钡掺 入适量石灰膏的素浆或掺 入适量砂子的砂浆将混合 好的界面砂浆用笤帚或者 刷子刷在墙面,使砂浆料在 基层表面形成一种粗糙的 毛面; 4、挂金属钢网; 5、抹硫酸钡防护涂料(硫 酸钡3cm施工一次,具体施 工次数以示意图所示厚度 为准); 6、详见图纸设计及相关技	m2	56.19		
4	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:50*30*1.2mm方管 2. 面层材料品种、规格、 颜色:2mm铅板 3. 墙板高度>2000mm配3根 加强筋,墙板高度在 1500~2000mm之间配3根加 强筋,墙板高度<1500mm配1 根加强筋 4. 其他说明:详见图纸设计 及相关技术规范	m2	123.89		

5	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:75型墙面轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、 颜色:6mm 无机预涂板 4. 部位:CT室 5. 其他说明:详见图纸设计 及相关技术规范	m2	62.23		
	地面工程					
6	防静电活动地板	1. 40mm厚C20细石混凝土 2. 3mm水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、 颜色:2mm厚同质透芯抗静电 PVC卷材 4. 部位:CT室 5. 详见图纸设计及相关技术 规范	m2	36.4		
	门窗工程					
7	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:DFM 乙防 1522 2. 门框或扇外围尺寸: 1500*2200 3. 门框、扇材质:光控电动 悬挂式自动移门, HPL抗菌 板 4. 玻璃品种、厚度: 500*600观察窗 5. 感应方式:脚红外感应器 6. 断电后可手动开启 7. 门套:1.2mm不锈钢 8. 其他要求:详见图纸设计 及相关技术规范	m2	3.3		
	措施项目					
8	里脚手架(天棚脚手架)	1. 搭设方式:里脚手架	m2	304.51		
9	里脚手架(墙面脚手架)		m2	1095.3		
10	基础(集水坑模板)		m2	6.9		
11	垂直运输		天	184		
合计						

工程名称：急诊洁净空调机房（一层）、水处理设备、透析中心UPS室（二层）、洁净空调机房（四层）--装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	墙面工程					
1	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm M20水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm水泥砂浆找平	m2	981.64		
2	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:底漆3遍, 2遍无机涂料 6. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	981.64		
	天棚工程					
3	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U60系列型轻钢龙骨(上人型) 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板 4. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	482.64		
	地面工程					
4	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10厚1:3干硬性水泥砂浆防水保护层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖 4. 详见图纸设计及相关技术规范	m2	482.64		
5	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线 4. 详见图纸设计及相关技术规范	m	185.36		
	措施项目					

6	里脚手架(天棚脚手架)	1. 搭设方式:里脚手架	m2	482. 64		
7	里脚手架 (墙面脚手架)		m2	981. 64		
8	垂直运输		天	698		
合计						

工程名称：医疗专项装饰--设备基础

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	整个项目					
1	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 净化空调机组设备基础	m3	7.95		
2	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 灌浆材料及其强度等级: 新风机组设备基础	m3	8.03		
3	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 灌浆材料及其强度等级: 空调冷热源基础	m3	2.9		
	措施项目					
4	基础	1. 基础类型:设备基础模板	m2	105.04		
5	垂直运输		天	34		
合计						

工程名称：净化专项暖通—通风空调工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	整个项目					
1	空调器	1. 名称:净化空调机组 2. 型号:AHU-1-01 3. 规格:机组风量20000m³/h 新风量3800m³/h 机外余压750Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 四管制水系统 制冷量77KW 制热量62KW 盘管压降≤ 30Kpa 电极加湿 加湿量55kg/h 预热量31KW 再热量53KW 离心风机11KW变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:940Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
2	空调器	1. 名称:净化空调机组 2. 型号:AHU-1-02 3. 规格:机组风量4300m³/h 新风量1300m³/h 机外余压650Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 四管制水系统 制冷量29KW 制热量21KW 盘管压降≤ 30Kpa 电极加湿 加湿量20kg/h 预热量11KW 再热量12KW 离心风机3KW变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:620Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
3	空调器	1. 名称:净化空调机组 2. 型号:AHU-3-01 3. 规格:机组风量5600m³/h 新风量1300m³/h 机外余压850Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 四管制水系统 制冷量22KW 制热量23KW 盘管压降≤ 30Kpa 电极加湿 加湿量20kg/h 预热量11KW 再热量8KW 离心风机7.5KW变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:890Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
4	空调器	1. 名称:净化空调机组 2. 型号:AHU-3-02 3. 规格:机组风量15500m³/h 新风量2000m³/h 机外余压1200Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 四管制水系统 制冷量63KW 制热量65KW 盘管压降≤ 30Kpa 电极加湿 加湿量48kg/h 预热量16KW 再热量33KW 离心风机11KW变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:940Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
5	空调器	1. 名称:净化空调机组 2. 型号:AHU-3-03 3. 规格:机组风量5800m³/h 新风量1600m³/h 机外余压950Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 四管制水系统 制冷量22KW 制热量28KW 盘管压降≤ 30Kpa 电极加湿 加湿量25kg/h 预热量13KW 再热量16KW 离心风机4KW变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:890Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
6	空调器	1. 名称:净化空调机组 2. 型号:AHU-4-01 3. 规格:机组风量3500m³/h 新风量650m³/h 机外余压650Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 四管制水系统 制冷量16KW 制热量17KW 盘管压降≤ 30Kpa 电极加湿 加湿量9kg/h 预热量6KW 再热量10KW 直膨式除湿段（含变频室外机）制冷量10KW 配电功率3.5KW 离心风机3.0KW变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:620Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		

7	空调器	1. 名称:净化空调机组 2. 型号:AHU-4-02、AHU-4-03 3. 规格:机组风量4500m³/h 新风量900m³/h 机外余压950Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 四管制水系统 制冷量18KW 制热量19KW 盘管压降≤ 30Kpa 电极加湿 加湿量13kg/h 预热量8KW 再热量12KW 离心风机3.0KW变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:620Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	2		
8	空调器	1. 名称:净化空调机组 2. 型号:MAU-2-01 3. 规格:机组风量5500m³/h 新风量5500m³/h 机外余压650Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 四管制水系统 制冷量20KW 制热量50KW 盘管压降≤ 30Kpa 电极加湿 加湿量90kg/h 预热量44KW 再热量11KW 离心风机4.0KW变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:890Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
9	空调器	1. 名称:净化空调机组 2. 型号:MAU-3-01 3. 规格:机组风量4500m³/h 新风量4500m³/h 机外余压950Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 四管制水系统 制冷量15KW 制热量38KW 盘管压降≤ 30Kpa 电极加湿 加湿量74kg/h 预热量36KW 再热量12KW 离心风机3.0KW变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:620Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
10	空调器	1. 名称:舒适性新风机组 2. 型号:FAU-1-01 3. 规格:机组风量15000m³/h 机外余压650Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 亚高效密褶式H10 四管制水系统 制冷量40KW 制热量102KW 盘管压降≤ 30Kpa 电预热120KW 离心风机11KW 变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:960Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
11	空调器	1. 名称:舒适性新风机组 2. 型号:FAU-2-01 3. 规格:机组风量8000m³/h 机外余压650Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 亚高效密褶式H10 四管制水系统 制冷量30KW 制热量55KW 盘管压降≤ 30Kpa 电预热64KW 离心风机7.5KW 变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:960Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
12	空调器	1. 名称:舒适性新风机组 2. 型号:FAU-2-02 3. 规格:机组风量5000m³/h 机外余压650Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 亚高效密褶式H10 四管制水系统 制冷量16KW 制热量34KW 盘管压降≤ 30Kpa 电预热40KW 离心风机4.0KW 变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:960Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
13	空调器	1. 名称:舒适性新风机组 2. 型号:FAU-3-01 3. 规格:机组风量3500m³/h 机外余压850Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 亚高效密褶式H10 四管制水系统 制冷量12KW 制热量24KW 盘管压降≤ 30Kpa 电预热28KW 离心风机3.0KW 变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:890Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		

14	空调器	1. 名称:舒适性新风机组 2. 型号:FAU-3-02 3. 规格:机组风量7500m³/h 机外余压850Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 亚高效密褶式H10 四管制水系统 制冷量28KW 制热量51KW 盘管压降≤ 30Kpa 电预热60KW 离心风机7.5KW 变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:580Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
15	空调器	1. 名称:舒适性新风机组 2. 型号:FAU-3-03 3. 规格:机组风量7500m³/h 机外余压850Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 亚高效密褶式H10 四管制水系统 制冷量28KW 制热量51KW 盘管压降≤ 30Kpa 电预热60KW 离心风机3.0KW 变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:580Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
16	空调器	1. 名称:舒适性新风机组 2. 型号:FAU-3-04 3. 规格:机组风量3500m³/h 机外余压850Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 亚高效密褶式H10 四管制水系统 制冷量12KW 制热量24KW 盘管压降≤ 30Kpa 电预热28KW 离心风机3.0KW 变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:580Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
17	空调器	1. 名称:舒适性新风机组 2. 型号:FAU-3-05 3. 规格:机组风量4000m³/h 机外余压850Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 亚高效密褶式H10 四管制水系统 制冷量14KW 制热量28KW 盘管压降≤ 30Kpa 电预热32KW 离心风机4.0KW 变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:580Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
18	空调器	1. 名称:舒适性新风机组 2. 型号:FAU-4-01 3. 规格:机组风量5000m³/h 机外余压850Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 亚高效密褶式H10 四管制水系统 制冷量16KW 制热量34KW 盘管压降≤ 30Kpa 直膨式除湿段(含变频室外机)制冷量12KW 配电功率2.8KW 电预热40KW 离心风机4.0KW 变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:580Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
19	空调器	1. 名称:舒适性新风机组 2. 型号:FAU-4-02 3. 规格:机组风量2500m³/h 机外余压650Pa 机组过滤器初效板式G4 中效袋式F8 亚高效密褶式H10 四管制水系统 制冷量10KW 制热量17KW 盘管压降≤ 30Kpa 电预热20KW 离心风机3.0KW 变频 380V 4. 安装形式:落地安装卧式 5. 质量:580Kg 6. 保温:可拆卸聚氨酯发泡保温壁板,壁板厚度≥50mm 7. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
20	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-34 3. 规格:额定风量340m³/h 静压30pa 额定工冷量1800w 额定供热量2700w 电机37w 噪音(高档)37pa 机组尺寸760*475*224 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:吊架、设备配套减振器 6. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	10		

21	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-51 3. 规格: 额定风量510m³/h 静压30pa 额定工冷量2700w 额定供热量4050w 电机52w 噪音(高档)39pa 机组尺寸860*475*224 4. 安装形式: 吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质: 吊架、设备配套减振器 6. 其他: 满足规范及图纸设计要求	台	17		
22	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-68 3. 规格: 额定风量680m³/h 静压30pa 额定工冷量3600w 额定供热量5400w 电机62w 噪音(高档)41pa 机组尺寸960*475*224 4. 安装形式: 吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质: 吊架、设备配套减振器 6. 其他: 满足规范及图纸设计要求	台	10		
23	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-85 3. 规格: 额定风量850m³/h 静压30pa 额定工冷量4500w 额定供热量6750w 电机76w 噪音(高档)43pa 机组尺寸1060*475*224 4. 安装形式: 吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质: 吊架、设备配套减振器 6. 其他: 满足规范及图纸设计要求	台	17		
24	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-102 3. 规格: 额定风量10200m³/h 静压30pa 额定工冷量5400w 额定供热量8100w 电机96w 噪音(高档)45pa 机组尺寸1160*475*224 4. 安装形式: 吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质: 吊架、设备配套减振器 6. 其他: 满足规范及图纸设计要求	台	8		
25	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-136 3. 规格: 额定风量1360m³/h 静压30pa 额定工冷量7200w 额定供热量10800w 电机134w 噪音(高档)46pa 机组尺寸1465*475*224 4. 安装形式: 吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质: 吊架、设备配套减振器 6. 其他: 满足规范及图纸设计要求	台	17		
26	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-170 3. 规格: 额定风量1700m³/h 静压30pa 额定工冷量9000w 额定供热量13500w 电机151w 噪音(高档)48pa 机组尺寸1465*475*224 4. 安装形式: 吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质: 吊架、设备配套减振器 6. 其他: 满足规范及图纸设计要求	台	7		
27	空调器	1. 名称: 多联机(室外机) 2. 型号: DLJSY-1 3. 规格: 低温制冷型 直流变频压缩机 额定制冷量37.5KW 额定制热量40KW 额定功率11.5KW 最小电路电流28A 最大熔丝电流32A 4. 安装形式: 落地式 5. 其他: 满足规范及图纸设计要求	台	1		
28	空调器	1. 名称: 多联机(室内机) 2. 型号: AC-238 3. 规格: 四方向嵌入式 风量(中档)1730m³/h 额定制冷量12.5kw 额定制热量14kw 配电功率0.1kw 冷媒R410A 冷媒管液管φ9.53 气管φ15.88 冷凝水管DN20 配置线控器自带冷凝水提升泵 4. 安装形式: 吊顶式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质: 吊架、设备配套减振器 6. 其他: 满足规范及图纸设计要求	台	3		
29	空调器	1. 名称: 多联机(室内机) 2. 型号: AC-68 3. 规格: 2匹分体空调 4. 安装形式: 吊顶式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质: 吊架、设备配套减振器 6. 其他: 满足规范及图纸设计要求	台	1		

30	空调器	1. 名称:多联机 (室内机) 2. 型号:AC-34 3. 规格:1.5匹分体空调 4. 安装形式:吊顶式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:吊架、设备配套减震器 6. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
31	空调器	1. 名称:恒温恒湿精密空调MRI 2. 型号:JMKT-1 3. 规格:恒温恒湿精密空调MRI JMKT-1 总冷量41.2kw 加热量9kw 压缩机个数2个 风量13200m³/h 加湿量10kg/h 电源380V 尺寸1650*850*2000 设备重量700kg 过滤器板式G4 4. 安装形式:落地式 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
32	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-101、306~312 3. 规格: 风量300m³/h 机外余压250Pa 电机功率0.12KW 220V 吊装 静音型 4. 减振底座形式、数量:吊架、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	8		
33	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-102 3. 规格:风量1500m³/h 机外余压400Pa 电机功率1.1KW 380V 吊装 静音型 4. 减振底座形式、数量:吊架、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
34	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-103、204 3. 规格:风量1000m³/h 机外余压350Pa 电机功率0.64KW 380V 吊装 静音型 4. 减振底座形式、数量:吊架、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	2		
35	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-104 3. 规格:风量2500m³/h 机外余压450Pa 电机功率2.2KW 380V 吊装 静音型 4. 减振底座形式、数量:吊架、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
36	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-105、107 3. 规格:风量400m³/h 机外余压250Pa 电机功率0.12KW 220V 吊装 静音型 4. 减振底座形式、数量:吊架、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	2		
37	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-106、203、205、206 3. 规格:风量2000m³/h 机外余压400Pa 电机功率1.1KW 380V 吊装 静音型 4. 减振底座形式、数量:吊架、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	4		
38	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-201 3. 规格:风量1000m³/h 机外余压350Pa 电机功率0.64KW 380V 落地 静音型 4. 减振底座形式、数量:落地、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
39	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-202、JPF-202 3. 规格:风量3000m³/h 机外余压450Pa 电机功率1.8KW 380V 吊装 静音型 4. 减振底座形式、数量:吊架、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	2		

40	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-301、JPF-203、204 3. 规格:风量3000m³/h 机外余压450Pa 电机功率1.8KW 380V 落地 静音型 4. 减振底座形式、数量:落地、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	3		
41	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-302、JPF-205 3. 规格:风量1500m³/h 机外余压450Pa 电机功率1.1KW 380V 落地 静音型 4. 减振底座形式、数量:落地、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	2		
42	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-303、314、315、402~405 3. 规格:风量800m³/h 机外余压400Pa 电机功率0.64KW 380V 吊装 静音型 4. 减振底座形式、数量:吊架、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	7		
43	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-304、CKPF-05 3. 规格:风量300m³/h 机外余压250Pa 电机功率0.12KW 380V 吊装 静音型 4. 减振底座形式、数量:吊架、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	2		
44	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-305、CKPF-04 3. 规格:风量500m³/h 机外余压250Pa 电机功率0.35KW 380V 吊装 静音型 4. 减振底座形式、数量:吊架、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	2		
45	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-313 3. 规格:风量6500m³/h 机外余压450Pa 电机功率7.5KW 380V 变频 落地 静音型 4. 减振底座形式、数量:落地、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
46	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-316、321 3. 规格:风量1200m³/h 机外余压450Pa 电机功率1.1KW 380V 吊装 静音型 4. 减振底座形式、数量:吊架、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	3		
47	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-317、CKPF-03 3. 规格:风量2000m³/h 机外余压450Pa 电机功率1.1KW 380V 吊装 静音型 4. 减振底座形式、数量:吊架、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	2		
49	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:PF-401 3. 规格:风量4200m³/h 机外余压450Pa 电机功率4.0KW 380V 变频 落地 静音型 4. 减振底座形式、数量:落地、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
50	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:CKPF-01 3. 规格:风量4500m³/h 机外余压450Pa 电机功率4.0KW 380V 变频 落地 静音型 4. 减振底座形式、数量:落地、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		

51	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 型号:CKPF-02 3. 规格:风量2500m³/h 机外余压450Pa 电机功率1.5KW 380V 吊装 静音型 4. 减振底座形式、数量:吊架、设备配套减震器 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
52	过滤器	1. 名称:空气消毒机 2. 型号: XDJ-100 3. 规格:顶棚嵌入安装 680X680x440	台	31		
53	过滤器	1. 名称:空气消毒机 2. 型号:XDJ-150 3. 规格:顶棚嵌入安装 680X680x440	台	4		
54	除尘设备	1. 名称:活性炭过滤器 2. 规格:250*200 3. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
55	除尘设备	1. 名称:活性炭过滤器 2. 规格:320*200 3. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	3		
56	除尘设备	1. 名称:活性炭过滤器 2. 规格:320*250 3. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
57	除尘设备	1. 名称:活性炭过滤器 2. 规格:400*250 3. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
58	除尘设备	1. 名称:活性炭过滤器 2. 规格:400*320 3. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
59	除尘设备	1. 名称:活性炭过滤器 2. 规格:630*320 3. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
60	消声器	1. 名称:微穿孔消声器 2. 规格:1000*500 3. 材质:镀锌钢板 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	个	2		
61	消声器	1. 名称:微穿孔消声器 2. 规格:800*320 3. 材质:镀锌钢板 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	个	1		
62	消声器	1. 名称:微穿孔消声器 2. 规格:700*300 3. 材质:镀锌钢板 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	个	1		
63	消声器	1. 名称:微穿孔消声器 2. 规格:630*400 3. 材质:镀锌钢板 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	个	3		
64	消声器	1. 名称:微穿孔消声器 2. 规格:630*320 3. 材质:镀锌钢板 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	个	5		

65	消声器	1. 名称:微穿孔消声器 2. 规格:600*300 3. 材质:镀锌钢板 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	个	1		
66	消声器	1. 名称:微穿孔消声器 2. 规格:600*250 3. 材质:镀锌钢板 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	个	1		
67	消声器	1. 名称:微穿孔消声器 2. 规格:500*320 3. 材质:镀锌钢板 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	个	1		
68	消声器	1. 名称:微穿孔消声器 2. 规格:500*250 3. 材质:镀锌钢板 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	个	1		
69	消声器	1. 名称:微穿孔消声器 2. 规格:400*320 3. 材质:镀锌钢板 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	个	1		
70	消声器	1. 名称:微穿孔消声器 2. 规格:400*250 3. 材质:镀锌钢板 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	个	1		
71	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*700 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
72	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*500 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
73	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*500 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
74	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
75	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:700*300 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
76	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:600*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	4		
77	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	8		
78	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		

79	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:600*300 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
80	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	6		
81	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
82	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	4		
83	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	5		
84	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	5		
85	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	4		
86	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
87	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	7		
88	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:630*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
89	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:630*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
90	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:500*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
91	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:500*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	4		
92	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:500*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		

93	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:400*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
94	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:400*300 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
95	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:400*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
96	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:400*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
97	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:320*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
98	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:1000*500 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
99	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:800*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	5		
100	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:700*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
101	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:630*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	5		
102	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:630*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	10		
103	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:630*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
104	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:500*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
105	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:500*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	7		
106	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:500*300 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		

107	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:500*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	10		
108	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:500*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	8		
109	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:500*150 3. 其他:详见图纸设计说明	个	7		
110	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:400*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	24		
111	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:400*300 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
112	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:400*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	13		
113	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:400*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	5		
114	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:320*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	23		
115	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:320*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	39		
116	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:250*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	4		
117	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:250*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	61		
118	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:200*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	163		
119	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:200*160 3. 其他:详见图纸设计说明	个	12		
120	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:200*120 3. 其他:详见图纸设计说明	个	50		

121	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 630*400 3. 其他: 详见图纸设计说明	个	1		
122	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 630*320 3. 其他: 详见图纸设计说明	个	2		
123	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 500*250 3. 其他: 详见图纸设计说明	个	1		
124	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 400*320 3. 其他: 详见图纸设计说明	个	2		
125	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 400*250 3. 其他: 详见图纸设计说明	个	3		
126	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 320*250 3. 其他: 详见图纸设计说明	个	3		
127	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 320*200 3. 其他: 详见图纸设计说明	个	11		
128	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 250*200 3. 其他: 详见图纸设计说明	个	4		
129	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 200*200 3. 其他: 详见图纸设计说明	个	12		
130	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 200*160 3. 其他: 详见图纸设计说明	个	1		
131	过滤器	1. 名称: 洁净手术室送风装置 2. 规格: 1400*2600 无隔板高效过滤器满布 (H13) 3. 其他: 详见图纸设计说明	台	6		
132	过滤器	1. 名称: 洁净手术室送风装置 2. 规格: 2400*2600 无隔板高效过滤器满布 (H13) 3. 其他: 详见图纸设计说明	台	1		
133	过滤器	1. 名称: G2顶送风口 2. 规格: G1顶送风口 600*600 带H13高效过滤器 3. 其他: 详见图纸设计说明	台	32		
134	过滤器	1. 名称: 洁净手术室送风装置 2. 规格: G2顶送风口 480*480 带H13高效过滤器 3. 其他: 详见图纸设计说明	台	47		

135	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:1200*300 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
136	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:800*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
137	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:700*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
138	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:600*420 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
139	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:600*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
140	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:500*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
141	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:500*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
142	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:500*300 3. 其他:详见图纸设计说明	个	4		
143	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:400*300 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
144	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:250*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
145	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:250*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
146	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:排风口H4 2. 规格:250*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	6		
147	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:排风口P1 2. 规格:320X200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
148	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:排风口P4 2. 规格:250*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	4		

149	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:下回风口 HF3 2. 规格:600*300 (带F7中效) 3. 其他:详见图纸设计说明	个	34		
150	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:下回风口 HF4 2. 规格:600*410 (带F7中效) 3. 其他:详见图纸设计说明	个	4		
151	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:医用单层百叶顶回风口 H1 2. 规格:500*300 (带F7中效) 3. 其他:详见图纸设计说明	个	54		
152	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:医用单层百叶顶回风口 H2 2. 规格: 600*600 (带F7中效) 3. 其他:详见图纸设计说明	个	32		
153	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:医用单层百叶顶排风口 D1 2. 规格:600*600 (带F5中效) 3. 其他:详见图纸设计说明	个	99		
154	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:医用单层百叶顶排风口 D2 2. 规格:600*410 (带F5中效) 3. 其他:详见图纸设计说明	个	39		
155	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:可开启式百叶顶排风口 D3 2. 规格:400*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	5		
156	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:可开启式百叶顶排风口 D4 2. 规格:500*500 3. 其他:详见图纸设计说明	个	13		
157	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:医用单层百叶顶排风口 JD1 2. 规格:1200*410 (带F5中效) 3. 其他:详见图纸设计说明	个	13		
158	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:医用方形散流器S1 2. 规格:400*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	39		
159	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:医用方形散流器S2 2. 规格:300*300 3. 其他:详见图纸设计说明	个	56		
160	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:医用方形散流器S3 2. 规格:200*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	33		
161	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:医用方形散流器S4 2. 规格:600*600 3. 其他:详见图纸设计说明	个	7		
162	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:医用双层百叶风口SK1 2. 规格:200*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	40		

163	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:医用双层百叶风口 SK2 2. 规格:300*300 3. 其他:详见图纸设计说明	个	85		
164	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:医用下排风口 JX1 2. 规格:900*300 (带F7中效) 3. 其他:详见图纸设计说明	个	8		
165	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:窄可开式百叶侧回风口 HF1 2. 规格:1000*350*450 (带纱网和中效F6) 3. 其他:详见图纸设计说明	个	8		
166	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:窄可开式百叶侧回风口 HF2 2. 规格:600*350*450 (带纱网和高效F11) 3. 其他:详见图纸设计说明	个	12		
167	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:窄可开式百叶侧回风口 PF2 2. 规格:600*350*450 (带纱网和高效F11) 3. 其他:详见图纸设计说明	个	5		
168	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:手术室 顶排风口 PF1 2. 规格:500*400 (带F10高效) 3. 其他:详见图纸设计说明	个	9		
169	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:手术室顶排风口 PF1 2. 规格:500*400 (带F10高效) 3. 其他:详见图纸设计说明	个	9		
170	净化通风管道	1. 名称:净化通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长4000mm以下 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	221.36		
171	净化通风管道	1. 名称:净化通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长4000mm以下 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	922.83		
172	净化通风管道	1. 名称:净化通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以下 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	1959.8		
173	净化通风管道	1. 名称:净化通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以下 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	804.38		
174	净化通风管道	1. 名称:净化通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以下 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	1172.12		

175	净化通风管道	1. 名称:净化通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长800mm以下 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	679.4		
176	净化通风管道	1. 名称:净化通风管道 2. 材质:不锈钢 3. 形状:圆形 4. 规格:周长800mm以下 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	6.36		
177	柔性接口	1. 名称:铝箔金属软风管 2. 类型:风口、风机软接 3. 其他:详见图纸设计说明	m2	99.57		
178	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	1298		
179	管道支架	1. 材质:风管抗震支架 2. 其他:截面面积 $\geq 0.38\text{m}^2$ 或直径大于700mm的风管安装抗震支架 3. 配件:成品抗震支架及配件	套	30		
180	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温板 2. 绝热厚度:30mm	m3	151.37		
181	空调机组自控系统	1. 名称:空调机组自控系统 2. 内容:所有机组控制面板、管线、仪表模块等 3. 其他:符合规范及图纸自控原理要求	项	1		
182	通风工程检测、调试	1. 名称:通风系统检测、调试	系统	1		
合计						

工程名称：净化专项暖通--空调水工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	空调冷热水					
1	冷水机组	1. 名称:四管制冷热源一体机 2. 规格:制冷量484KW 制热量505KW 电功率160KW 冷水12/7℃ 温水50/40℃ 重量5.6T 冷媒R410A 环保冷媒 电压等级级380V 3. 其他:含所有配件及配套智能控制	台	3		
2	离心式泵	1. 名称:循环泵卧式离心泵 2. 规格:循环泵 卧式离心泵 流量200m3/h 扬程38m 电功率30kw 效率77% 变频 电压等级380V 3. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	6		
3	变频给水设备	1. 设备名称:定压补水、真空排气装置 2. 型号、规格:定压值5米 补水8.0m³/h 电功率3KW 380V/50Hz 电箱、控制自带,成套设备 3. 水泵主要技术参数:补水泵一用一备、变频	套	2		
4	水处理器	1. 类型:组合式软水器 2. 型号、规格:软化水量1m³/h 220V 功率1.0w 3. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
5	水箱	1. 材质、类型:低位闭式膨胀水箱 2. 型号、规格:有效容积3.0m³ 长*宽*高 =1500*1500*1500 3. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
6	循环水处理及加药设备	1. 类型:循环水物化水处理器 2. 型号、规格:处理水量 297m³/h, 功率1.5w 全自动运行附带自动加药装置 3. 其他:满足规范及图纸设计要求	套	1		
7	钢管	1. 安装部位:室内管井 2. 材质、规格:无缝钢管 DN125 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	34		
8	钢管	1. 安装部位:室内管井 2. 材质、规格:无缝钢管 DN100 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	34		
9	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:无缝钢管 DN200 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	26.5		
10	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:无缝钢管 DN150 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	18.34		
11	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:无缝钢管 DN125 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	201.6		
12	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:无缝钢管 DN100 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	476.1		
13	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:无缝钢管 DN80 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	539.1		
14	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:无缝钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	671.8		
15	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	439.1		
16	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	575.6		
17	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	483		

18	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	380.8		
19	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1066.3		
20	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铜管 ϕ 19.05 3. 连接形式:氧乙炔焊	m	39.4		
21	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铜管 ϕ 15.88 3. 连接形式:氧乙炔焊	m	23.8		
22	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铜管 ϕ 12.7 3. 连接形式:氧乙炔焊	m	39.4		
23	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铜管 ϕ 9.53 3. 连接形式:氧乙炔焊	m	23.8		
24	分歧器	1. 类型:分歧器 2. 规格、压力等级: ϕ 19.05	个	2		
25	分歧器	1. 类型:分歧器 2. 规格、压力等级: ϕ 12.7	个	2		
26	管道支架	1. 材质:管道抗震支架 2. 其他:管径 $\geq$ 70安装抗震支架 3. 配件:成品抗震支架及配件	套	167		
27	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支吊架	kg	2413		
28	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	2413		
29	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN200 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	22		
30	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN150 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	24		
31	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN125 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	4		
32	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	26		
33	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN80 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	26		
34	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN65 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	27		
35	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN50 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	13		

36	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN40 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	10		
37	管道刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	625.2		
38	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温 2. 绝热厚度:25mm-40mm 3. 管道外径: ϕ 219以下	m3	1.35		
39	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温 2. 绝热厚度:25mm-40mm 3. 管道外径: ϕ 133以下	m3	12.8		
40	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温 2. 绝热厚度:25mm-40mm 3. 管道外径: ϕ 89以下	m3	12.7		
41	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温 2. 绝热厚度:25mm-40mm 3. 管道外径: ϕ 57以下	m3	17.19		
42	防潮层、保护层	1. 材料:铝皮 2. 厚度:0.5mm	m2	1923.11		
43	流量仪表	1. 名称:流量计 2. 型号:FS 3. 规格:DN100	台	3		
44	流量仪表	1. 名称:流量计 2. 型号:FS 3. 规格:DN80	台	3		
45	焊接法兰阀门	1. 类型:旁路压差控制阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	1		
46	焊接法兰阀门	1. 类型:旁路压差控制阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰	个	1		
47	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	2		
48	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰	个	2		
49	焊接法兰阀门	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰	个	72		
50	螺纹阀门	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹	个	84		
51	螺纹阀门	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹	个	54		
52	焊接法兰阀门	1. 类型:涡轮蝶阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	个	3		
53	焊接法兰阀门	1. 类型:涡轮蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	1		

54	焊接法兰阀门	1. 类型:涡轮蝶阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰	个	1		
55	焊接法兰阀门	1. 类型:涡轮蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	36		
56	焊接法兰阀门	1. 类型:涡轮蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰	个	12		
57	焊接法兰阀门	1. 类型:涡轮蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰	个	18		
58	焊接法兰阀门	1. 类型:涡轮蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰	个	1		
59	焊接法兰阀门	1. 类型:涡轮蝶阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰	个	7		
60	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	1		
61	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰	个	1		
62	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	12		
63	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝接	个	2		
64	螺纹阀门	1. 类型:水管比例积分电动调节阀 (盘通) 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝接	个	1		
65	螺纹阀门	1. 类型:安全阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝接	个	1		
66	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	16		
67	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰	个	4		
68	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰	个	3		
69	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰	个	12		
70	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹	个	16		
71	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹	个	9		

72	焊接法兰阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	4		
73	焊接法兰阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰	个	4		
74	焊接法兰阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰	个	3		
75	焊接法兰阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰	个	12		
76	螺纹阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹	个	14		
77	螺纹阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹	个	9		
78	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
79	螺纹阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹	个	1		
80	螺纹阀门	1. 类型:自动防污染阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹	个	1		
81	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰	个	18		
82	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰	个	6		
83	软接头(软管)	1. 材质:金属软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰	个	2		
84	软接头(软管)	1. 材质:金属软接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰	个	8		
85	软接头(软管)	1. 材质:金属软接头 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰	个	6		
86	软接头(软管)	1. 材质:金属软接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰	个	24		
87	软接头(软管)	1. 材质:金属软接头 2. 规格:DN40 3. 连接形式:法兰	个	28		
88	软接头(软管)	1. 材质:金属软接头 2. 规格:DN32 3. 连接形式:法兰	个	18		
89	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰	个	12		

90	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹	个	344		
91	螺纹阀门	1. 类型: 铜质Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹	个	172		
92	螺纹阀门	1. 类型: 电动二通阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹	个	172		
93	不锈钢金属软管	1. 类型: 不锈钢金属软管 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接	个	344		
94	螺纹阀门	1. 类型: 排污阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹	个	40		
95	螺纹阀门	1. 类型: 手动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹	个	40		
96	温度仪表	1. 名称: 温度计	支	92		
97	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	116		
	冷凝水					
98	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 高强度UPVC管 DN32 3. 连接形式: 粘接	m	188.2		
99	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 高强度UPVC管DN25 3. 连接形式: 粘接	m	115.2		
100	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 高强度UPVC管 DN20 3. 连接形式: 粘接	m	259.4		
101	管道绝热	1. 绝热材料品种: B1级橡塑保温 2. 绝热厚度: 25mm 3. 管道外径: ϕ 57以下	m ³	2.93		
合计						

工程名称：医疗专项--给排水工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	给水					
1	不锈钢管	1. 名称:冷水管道 2. 规格、压力等级:S30408薄壁不锈钢管 DN50 1. 6MPa 3. 连接形式:卡压式 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、消毒冲洗	m	77.16		
2	不锈钢管	1. 名称:冷水管道 2. 规格、压力等级:S30408薄壁不锈钢管 DN40 1. 6MPa 3. 连接形式:卡压式 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、消毒冲洗	m	95.58		
3	不锈钢管	1. 名称:冷水管道 2. 规格、压力等级:S30408薄壁不锈钢管 DN32 1. 6MPa 3. 连接形式:卡压式 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、消毒冲洗	m	142.5		
4	不锈钢管	1. 名称:冷水管道 2. 规格、压力等级:S30408薄壁不锈钢管 DN25 1. 6MPa 3. 连接形式:卡压式 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、消毒冲洗	m	58.41		
5	不锈钢管	1. 名称:冷水管道 2. 规格、压力等级:S30408薄壁不锈钢管 DN20 1. 6MPa 3. 连接形式:卡压式 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、消毒冲洗	m	59.82		
6	塑料管	1. 名称:冷水管道 2. 材质、规格:氯化聚氯乙烯PVC-C S6.3系列 DN40 3. 连接形式:冷溶胶粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、消毒冲洗	m	3.4		
7	塑料管	1. 名称:冷水管道 2. 材质、规格:氯化聚氯乙烯PVC-C S6.3系列 DN32 3. 连接形式:冷溶胶粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、消毒冲洗	m	8.2		

8	塑料管	1. 名称:冷水管道 2. 材质、规格:氯化聚氯乙烯PVC-C S6.3系列 DN25 3. 连接形式:冷溶胶粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、消毒冲洗	m	18.5		
9	塑料管	1. 名称:冷水管道 2. 材质、规格:氯化聚氯乙烯PVC-C S6.3系列 DN20 3. 连接形式:冷溶胶粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、消毒冲洗	m	59.3		
10	塑料管	1. 名称:冷水管道 2. 材质、规格:氯化聚氯乙烯PVC-C S6.3系列 DN15 3. 连接形式:冷溶胶粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、消毒冲洗	m	1146.61		
11	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN80 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	7		
12	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN65 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	13		
13	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN50 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	76		
14	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温管壳 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:φ57以下	m3	2.22		
15	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布 2. 层数:一层 3. 对象:管道 4. 刷油:调和漆两道	m2	104.58		
16	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架	kg	127.01		

17	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两道	kg	127.01		
18	倒流防止器	1. 类型:防污染倒流截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN40 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	套	2		
19	倒流防止器	1. 类型:防污染倒流截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN20 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	套	1		
20	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
21	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
22	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
23	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	10		
24	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	141		
25	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:螺纹水表 DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
26	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:螺纹水表 DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
27	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	4		

	热水					
28	不锈钢管	1. 名称:热水管道 2. 规格、压力等级:S30408 薄壁不锈钢管 DN40 1. 6MPa 3. 连接形式:卡压式 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:液压试验、消毒冲洗	m	527.63		
29	不锈钢管	1. 名称:热水管道 2. 规格、压力等级:S30408 薄壁不锈钢管 DN32 1. 6MPa 3. 连接形式:卡压式 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:液压试验、消毒冲洗	m	67.65		
30	不锈钢管	1. 名称:热水管道 2. 规格、压力等级:S30408 薄壁不锈钢管 DN25 1. 6MPa 3. 连接形式:卡压式 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:液压试验、消毒冲洗	m	2.8		
31	不锈钢管	1. 名称:热水管道 2. 规格、压力等级:S30408 薄壁不锈钢管 DN20 1. 6MPa 3. 连接形式:卡压式 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:液压试验、消毒冲洗	m	6.4		
32	塑料管	1. 名称:热水管道 2. 材质、规格:氯化聚氯乙烯PVC-C S6.3系列 DN25 3. 连接形式:冷溶胶粘接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:液压试验、消毒冲洗	m	4.7		
33	塑料管	1. 名称:热水管道 2. 材质、规格:氯化聚氯乙烯PVC-C S6.3系列 DN20 3. 连接形式:冷溶胶粘接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:液压试验、消毒冲洗	m	2.8		
34	塑料管	1. 名称:热水管道 2. 材质、规格:氯化聚氯乙烯PVC-C S6.3系列 DN15 3. 连接形式:冷溶胶粘接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:液压试验、消毒冲洗	m	685.81		

35	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN65 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	41		
36	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN50 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	49		
37	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温管壳 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径: Φ 57以下	m3	2.79		
38	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布 2. 层数:一层 3. 对象:管道 4. 刷油:调和漆两道	m2	128.67		
39	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架	kg	145.96		
40	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两道	kg	145.96		
41	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 1. 6MPa 4. 连接形式:法兰连接	个	2		
42	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
43	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	129		
	排水					
44	铸铁管	1. 名称:通气管 2. 材质、规格:离心浇铸灰口铁直管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	107.9		
45	铸铁管	1. 名称:高温排水管 2. 材质、规格:离心浇铸灰口铁直管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	18.5		
46	铸铁管	1. 名称:排水管 2. 材质、规格:离心浇铸灰口铁直管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	395.94		

47	铸铁管	1. 名称:排水管 2. 材质、规格:离心浇铸灰口铁直管 DN75 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	320.19		
48	铸铁管	1. 名称:排水管 2. 材质、规格:离心浇铸灰口铁直管 DN50 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	217.3		
49	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN150 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	13		
50	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN125 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	7		
51	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN100 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	8		
52	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温管壳 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:Φ 133以下	m ³	4.73		
53	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温管壳 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:Φ 89以下	m ³	2.39		
54	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温管壳 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:Φ 57以下	m ³	1.23		
55	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布 2. 层数:一层 3. 对象:管道 4. 刷油:调和漆两道	m ²	239.33		
56	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架	kg	472.6		
57	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两道	kg	472.6		

58	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢密闭式地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75	个	44		
59	给、排水附(配)件	1. 名称:地面扫除口 2. 材质:铸铁 3. 规格:DN75	个	3		
	卫生洁具及设备					
60	淋浴器	1. 名称:花洒套装 2. 材质、规格:不锈钢材质 3. 附件名称:4寸手握花洒及不锈钢防缠绕软管, 带多度墙座、温控阀 4. 其他说明:详见图纸设计	套	10		
61	化验盆	1. 名称:实验室水池(试验脚踏龙头) 2. 材质:高密度PP 3. 规格、类型:800*456*320mm 4. 附件名称、数量:配套高密度PP材质P弯防臭器及伸缩软管 5. 其他说明:详见图纸设计	组	4		
62	小便器	1. 名称:挂墙式感应一体小便器 2. 材质:自洁釉 3. 附件名称、数量:含配套附件 4. 其他说明:详见图纸设计	组	1		
63	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷自洁釉 3. 规格、类型:后进前出, 自带存水结构, 水封50mm 4. 附件名称、数量:含配套附件 5. 其他说明:详见图纸设计	组	10		
64	大便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷自洁釉 3. 规格、类型:顶按 3. 8/6L, 双档冲水, 地排水 4. 附件名称、数量:PP优弧缓降盖板、角阀、金属软管 5. 其他说明:详见图纸设计	组	2		
65	其他成品卫生器具	1. 名称:大拖布池(落地) 2. 材质:陶瓷自洁釉 3. 规格、类型:500*375*350mm 4. 附件名称、数量:含1个优质单冷水龙头, 1套下水器, 下水管 5. 其他说明:详见图纸设计	组	14		
66	其他成品卫生器具	1. 名称:陶瓷长拖布池 2. 材质:陶瓷自洁釉 3. 规格、类型:800*390*395mm, 池体深250mm 4. 附件名称、数量:含1个优质单冷水龙头, 1套下水器, 下水管 5. 其他说明:详见图纸设计	组	1		

67	洗脸盆	1. 名称:陶瓷立柱洗手盆 2. 材质:陶瓷自洁釉 3. 附件名称、数量:含配套附件 4. 其他说明:详见图纸设计	组	29		
68	洗脸盆	1. 名称:方形立柱洗手盆 2. 材质:陶瓷自洁釉 3. 附件名称、数量:含配套附件 4. 其他说明:详见图纸设计	组	8		
69	洗脸盆	1. 名称:圆形立柱洗手盆 2. 材质:陶瓷自洁釉 3. 附件名称、数量:含配套附件 4. 其他说明:详见图纸设计	组	1		
70	洗脸盆	1. 名称:转角立式三角台盆 2. 材质:陶瓷自洁釉 3. 附件名称、数量:含配套附件 4. 其他说明:详见图纸设计	组	2		
71	洗涤盆	1. 名称:医用不锈钢污洗池 (双人位) 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、类型:圆弧结构, 台面及池体厚度为1.2mm, 台面可带防水边, 柜体 1.0mm厚不锈钢制 4. 附件名称、数量:配单水 或冷热水龙头, 各水嘴独 立设置 5. 其他说明:详见图纸设计	组	4		
72	洗涤盆	1. 名称:医用不锈钢污洗池 (单人位) 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、类型:圆弧结构, 台面及池体厚度为1.2mm, 台面可带防水边, 柜体 1.0mm厚不锈钢制 4. 附件名称、数量:配单水 或冷热水龙头, 各水嘴独 立设置 5. 其他说明:详见图纸设计	组	9		

73	洗涤盆	1. 名称:3位医用感应刷手池（亚克力） 2. 材质:柜体采用高品质电解钢板制造，池体以亚克力为基础 3. 附件名称、数量:人体感应鹅颈型恒温出水，采用双柱超滤组件，具备反冲技术，各水嘴独立设置 4. 其他说明:详见图纸设计	组	4		
74	洗涤盆	1. 名称:2位医用感应刷手池（亚克力） 2. 材质:柜体采用高品质电解钢板制造，池体以亚克力为基础 3. 附件名称、数量:人体感应鹅颈型恒温出水，采用双柱超滤组件，具备反冲技术，各水嘴独立设置 4. 其他说明:详见图纸设计	组	3		
75	洗涤盆	1. 名称:不锈钢的三槽污洗池 2. 材质:不锈钢 3. 规格、类型:高800+150*宽1600*深600 4. 附件名称、数量:含手开龙头、下水器、全套进水管 5. 其他说明:详见图纸设计	组	5		
76	洗涤盆	1. 名称:不锈钢的双槽污洗池 2. 材质:不锈钢 3. 规格、类型:高800+150*宽1200*深600 4. 附件名称、数量:含手开龙头、下水器、全套进水管 5. 其他说明:详见图纸设计	组	2		
77	洗涤盆	1. 名称:不锈钢的单槽污洗池 2. 材质:不锈钢 3. 规格、类型:高800+150*宽600*深600 4. 附件名称、数量:含手开龙头、下水器、全套进水管 5. 其他说明:详见图纸设计	组	2		

78	洗涤盆	1. 名称:成品腔镜消毒设备 2. 规格、类型:四槽清洗消毒池 3. 附件名称、数量:含配套附件 4. 其他说明:详见图纸设计	组	1		
79	洗涤盆	1. 名称:4位洗婴池 2. 附件名称、数量:含配套附件 3. 其他说明:详见图纸设计	组	1		
合计						

工程名称：医疗专项一纯水工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	纯水					
	首层供应中心纯水系统					
1	水处理器	1. 名称:预处理主机 2. 组成设备:原水泵Q≥2.0t/h H=30-40m、多介质过滤器Q≥1t/h 玻璃钢、活性炭过滤器Q≥1t/h 玻璃钢、软化过滤器Q≥1t/h 玻璃钢、盐桶60L、精密过滤器Q≥2t/h、自动控制器、连接管阀件SS304不锈钢、配套仪表电缆等 3. 重量:1100kg 4. 其它说明:详见图纸设计	台	1		
2	水处理器	1. 名称:一体式制水主机 2. 组成设备:高压泵Q≥2.0t/h H=100-130m、反渗透膜40*40英寸、连接管阀件SS304不锈钢、抑菌系统、配套仪表电缆等 3. 重量:550kg 4. 其它说明:详见图纸设计	台	1		
3	水箱	1. 名称:纯水箱 2. 组成设备:纯水箱0.5T、纯水泵Q≥2t/h H=30-45m、紫外线灭菌器、细菌过滤器、连接管阀件SS304不锈钢、配套仪表电缆等 3. 体积:500L 4. 重量:650kg 5. 其它说明:详见图纸设计	台	1		
4	不锈钢管	1. 名称:纯水管道 2. 规格、压力等级:SS304薄壁不锈钢管 DN40 1.6MPa 3. 连接形式:卡压式 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、消毒冲洗	m	175.16		
5	不锈钢管	1. 名称:纯水管道 2. 规格、压力等级:SS304薄壁不锈钢管 DN20 1.6MPa 3. 连接形式:卡压式 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、消毒冲洗	m	15.9		
6	不锈钢管	1. 名称:纯水管道 2. 规格、压力等级:SS304薄壁不锈钢管 DN15 1.6MPa 3. 连接形式:卡压式 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、消毒冲洗	m	3.67		
7	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN65 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	2		
8	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架	kg	128.4		
9	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两道	kg	128.4		
10	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:SS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		

11	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: SS304不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4		
12	倒流防止器	1. 类型、规格: 防污染倒流截止阀 DN32 2. 材质: SS304不锈钢 3. 连接形式: 螺纹连接	套	1		
	二层检验科、病理科纯水系统					
13	水处理器	1. 名称: 预处理主机 2. 组成设备: 原水泵 $Q \geq 2.0$ t/h H=30-40m、多介质过滤器 $Q \geq 1$ t/h 玻璃钢、活性炭过滤器 $Q \geq 1$ t/h 玻璃钢、精密过滤器 $Q \geq 2$ t/h、自动控制器、连接管阀件SS304不锈钢、配套仪表电缆等 3. 重量: 1100kg 4. 其它说明: 详见图纸设计	台	1		
14	水处理器	1. 名称: 一体式制水主机 2. 组成设备: 高压泵 $Q \geq 2.0$ t/h H=100-110m、反渗透膜40*40英寸、连接管阀件SS304不锈钢、抑菌系统、配套仪表电缆等 3. 重量: 550kg 4. 其它说明: 详见图纸设计	台	1		
15	水箱	1. 名称: 纯水箱 2. 组成设备: 纯水箱0.5T、纯水泵 $Q \geq 2$ t/h H=25-30m、连接管阀件SS304不锈钢、配套仪表电缆等 3. 体积: 500L 4. 重量: 650kg 5. 其它说明: 详见图纸设计	台	1		
16	不锈钢管	1. 名称: 纯水管道 2. 规格、压力等级: SS304薄壁不锈钢管 DN25 1.6MPa 3. 连接形式: 卡压式 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 液压试验、消毒冲洗	m	306.7		
17	不锈钢管	1. 名称: 纯水管道 2. 规格、压力等级: SS304薄壁不锈钢管 DN15 1.6MPa 3. 连接形式: 卡压式 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 液压试验、消毒冲洗	m	3.34		
18	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: SS304不锈钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
	透析中心纯水系统					
19	水处理器	1. 名称: 预处理主机 2. 组成设备: 原水泵 $Q \geq 3.0$ t/h H=30-40m、多介质过滤器 $Q \geq 2$ t/h 玻璃钢、活性炭过滤器 $Q \geq 2$ t/h 玻璃钢、软化过滤器 $Q \geq 2$ t/h 玻璃钢、盐桶60L、精密过滤器 $Q \geq 2$ t/h 304不锈钢、自动控制器、连接管阀件SS316L不锈钢、配套仪表电缆等 3. 重量: 1100kg 4. 其它说明: 详见图纸设计	台	1		

20	水处理器	1. 名称:反渗透系统主机 2. 组成设备:平衡器100L 不锈钢、一级高压泵Q≥2t/h H=100-130m、一级反渗透膜4.0*4.0英寸、二级高压泵3m³/h H=120m、二级反渗透膜4.0*4.0英寸、连接管阀门SS316L不锈钢、配套仪表电缆等 3. 重量:650kg 4. 其它说明:详见图纸设计	台	1		
21	消毒器、消毒锅	1. 名称:热消毒设备 2. 组成设备:热水箱、加热棒、热水泵、连接管阀门SS316L不锈钢、配套仪表电缆等 3. 重量:200kg 4. 其它说明:详见图纸设计	台	1		
22	不锈钢管	1. 名称:纯水管道 2. 规格、压力等级:SS316L薄壁不锈钢管 DN32 1.6MPa 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、酸洗钝化、消毒冲洗	m	154.7		
23	不锈钢管	1. 名称:纯水管道 2. 规格、压力等级:SS316L薄壁不锈钢管 DN15 1.6MPa 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、酸洗钝化、消毒冲洗	m	6.5		
24	管道绝热	1. 绝热材料品种:BI级橡塑保温管壳 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:Φ57以下	m³	0.99		
25	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN50 3. 填充材料:按设计及施工验收规范填充	个	6		
26	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:SS316L不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
27	倒流防止器	1. 类型、规格:防污染倒流截止阀 DN32 2. 材质:SS316L不锈钢 3. 连接形式:螺纹连接	套	1		
28	螺纹阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 材质:SS316L不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	14		
合计						

工程名称：医疗专项一电气工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	配电箱					
1	配电箱	1. 名称:手术室配电箱SSAL1（含8KVA医用隔离变压器） 2. 规格:600*400*1600 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 5. 安装方式:落地安装	台	9		
2	插座箱	1. 名称:手术室非治疗插座箱(CM2) 2. 型号:详见插座箱系统图 3. 安装方式:墙面暗装	台	9		
3	插座箱	1. 名称:手术室治疗插座箱(CM1) 2. 型号:详见插座箱系统图 3. 安装方式:墙面暗装	台	27		
4	配电箱	1. 名称:双电源配电箱4JF-AT 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 5. 安装方式:落地安装	台	1		
5	配电箱	1. 名称:循环水泵机组配电箱4JF-RB 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 5. 安装方式:防雨型落地安装	台	1		
6	配电箱	1. 名称:循环水泵机组配电箱4JF-LB 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 5. 安装方式:防雨型落地安装	台	1		
7	配电箱	1. 名称:配电箱 B1-AT 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 5. 安装方式:落地安装	台	1		
8	配电箱	1. 名称:厨房配电箱 1AT-CF1 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 5. 安装方式:落地安装	台	1		

9	配电箱	1. 名称:厨房配电箱 1AT-CF2 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 5. 安装方式:落地安装	台	1		
10	配电箱	1. 名称:厨房配电箱 1AP-CF1 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 5. 安装方式:落地安装	台	1		
11	配电箱	1. 名称:厨房配电箱 1AP-CF2 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 5. 安装方式:落地安装	台	1		
12	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱CFXF-01 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
13	配电箱	1. 名称:配电箱1AP-SS 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:距地1.5m安装	台	1		
14	配电箱	1. 名称:配电箱1MRATP2 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 5. 安装方式:落地安装	台	1		
15	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱AHU-1-02 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
16	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱JMKT-1 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
17	配电箱	1. 名称:中心供应科设备配电箱1AP-GY1 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
18	配电箱	1. 名称:中心供应科设备配电箱1AP-GY2 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		

19	配电箱	1. 名称:中心供应科照明插座配电箱1AL-GY 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
20	配电箱	1. 名称:灭菌锅/干燥柜开关箱 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	2		
21	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱AHU-1-01 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
22	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱FAU-1-01 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
23	配电箱	1. 名称:空调配电箱 2AP-JY 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:落地安装	台	1		
24	配电箱	1. 名称:空调配电箱 2AP-JY1 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:落地安装	台	1		
25	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱FAU-2-01 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
26	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱FAU-2-02 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
27	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱AHU-2-01 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
28	配电箱	1. 名称:公共照明箱 3SSAL 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:距地1.5m安装	台	1		

29	配电箱	1. 名称:配电箱 3SSATL 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:距地1.5m安装	台	1		
30	配电箱	1. 名称:预麻室照明箱 YMAL 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:距地1.5m明装	台	1		
31	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱FAU-03-01 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
32	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱FAU-03-02 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
33	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱AHU-03-02 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
34	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱AHU-03-03 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
35	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱MAU-03-01 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
36	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱FAU-03-03 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
37	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱FAU-03-04 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
38	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱FAU-03-05 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		

39	配电箱	1. 名称:配电箱 3ICUATL1-1~4 (含8KVA医用隔离变压器) 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:距地1.5m明装	台	4		
40	配电箱	1. 名称:配电箱 3ICUATL1-5~8 (含8KVA医用隔离变压器) 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:距地1.5m明装	台	4		
41	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱AHU-03-01 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
42	配电箱	1. 名称:配电箱 4NICUATL1-4、6、9 (含8KVA医用隔离变压器) 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:距地1.5m明装	台	3		
43	配电箱	1. 名称:配电箱 4NICUATL1-5、7、8、10 (含8KVA医用隔离变压器) 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:距地1.5m明装	台	4		
44	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱AHU-04-02 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
45	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱AHU-04-03 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
46	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱FAU-04-02 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
47	配电箱	1. 名称:配电箱 4CK-AT (含8KVA医用隔离变压器) 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:落地安装	台	1		

48	配电箱	1. 名称:配电箱 4CKATL1-1.2 (含8KVA医用隔离变压器) 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:距地1.5m明装	台	4		
49	配电箱	1. 名称:配电箱 4CKATL1-3 (含8KVA医用隔离变压器) 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:距地1.5m明装	台	1		
50	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱AHU-04-01 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
51	配电箱	1. 名称:空调机组控制箱FAU-04-01 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图	台	1		
52	配电箱	1. 名称:发热门诊配电箱 FR-CTAP 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:落地安装	台	1		
53	配电箱	1. 名称:发热门诊配电箱 FR-CTAT 2. 规格:配电箱体尺寸由厂家根据系统图制作 3. 开关参数:元器件配置详见配电箱系统图 4. 安装方式:落地安装	台	1		
54	UPS不间断电源设备	1. 名称:产科在线式UPS模块机 2. 规格:60KVA 供电时间不小于30分钟	台	1		
55	UPS不间断电源设备	1. 名称:ICU在线式UPS模块机 2. 规格:60KVA 供电时间不小于30分钟	台	1		
56	UPS不间断电源设备	1. 名称:NICU在线式UPS模块机 2. 规格:80KVA 供电时间不小于30分钟	台	1		
57	UPS不间断电源设备	1. 名称:手术部分在线式UPS模块机 2. 规格:120KVA 供电时间不小于30分钟	台	1		
58	UPS不间断电源设备	1. 名称:检验科在线式UPS模块机 2. 规格:60KVA 供电时间不小于30分钟	台	1		

59	UPS不间断电源设备	1. 名称:中心供应区在线式UPS模块机 2. 规格:80KVA 供电时间不小于30分钟	台	1		
60	UPS不间断电源设备	1. 名称:急诊手术室在线式UPS模块机 2. 规格:20KVA 供电时间不小于30分钟	台	1		
	开关插座灯具					
61	装饰灯	1. 名称:LED气密性洁净灯盘-手术室 2. 型号:48W, 1200*300光通量不低于4500lm 3. 安装形式:吸顶式	套	102		
62	装饰灯	1. 名称:LED气密性洁净灯盘 2. 型号:48W, 600*600 光通量不低于4000lm 3. 安装形式:吸顶式	套	514		
63	装饰灯	1. 名称:LED气密性洁净灯盘 2. 型号:24W, 600*300 光通量不低于2000lm 3. 安装形式:吸顶式	套	64		
64	医疗专用灯	1. 名称:手术中灯 2. 安装方式:墙壁安装	套	10		
65	装饰灯	1. 名称:LED防尘防水灯 2. 型号:20w, 4寸 3. 安装形式:嵌入安装	套	14		
66	工厂灯	1. 名称:LED防尘防水灯 2. 型号:20w, 4寸 3. 安装形式:吸顶式	套	32		
67	医疗专用灯	1. 名称:核磁专用筒灯 2. 型号:75W 3. 安装方式:嵌入式安装(节能型)	套	6		
68	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:1x18W 光通量不低于1300lm 3. 安装形式:吸顶安装	套	3		
69	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2x18W 光通量不低于2600lm 3. 安装形式:吸顶安装	套	22		
70	工厂灯	1. 名称:防爆防水灯 2. 型号:20w, 4寸 3. 安装形式:吸顶式	套	14		
71	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	192		

72	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	37		
73	照明开关	1. 名称:四联单控暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	1		
74	照明开关	1. 名称:单联双控暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	31		
75	照明开关	1. 名称:防水双联单控暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	2		
76	照明开关	1. 名称:防爆单联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	3		
77	照明开关	1. 名称:防爆双联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	1		
78	插座	1. 名称:单相二三孔安全型防水地插座、铜质 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:地面安装, 含底盒	个	34		
79	插座	1. 名称:手术室单相二三孔安全型防水地插座、铜质 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:地面安装, 含底盒	个	10		
80	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座- 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.5米	个	105		
81	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座(ups标识) 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:底边距地0.5米	个	12		
82	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座(ups标识) 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.5米	个	23		
83	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座(ups标识) 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:试验台安装	个	24		
84	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3米或吸顶安装	个	535		
85	插座	1. 名称:单相二三孔安全型防水插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.5米	个	54		

86	插座	1. 名称: 单相二三孔安全型插座-传递窗 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 底边距地0.8米	个	18		
87	插座	1. 名称: 单相二三孔安全型插座-生物安全柜 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 吊顶下0.2米 外观UPS标识	个	13		
88	插座	1. 名称: 单相二三孔安全型双联插座-台边 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 底边距地0.5米外观UPS标识	个	17		
89	控制器	1. 名称: 风机盘管液晶开关	台	98		
	配管桥架					
90	桥架	1. 名称: 强电金属电缆桥架 2. 规格: 300*100 3. 接地方式: 满足设计及规范要求	m	909.3		
91	铁构件	1. 名称: 电缆桥架支架 2. 材质: 角钢、圆钢	kg	742.65		
92	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: kz15 3. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	223.4		
93	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG16 3. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	3323.4		
94	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	8127		
95	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG25 3. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	803.2		
96	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG32 3. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	149.5		
97	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG50 3. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	81.8		
98	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG65 3. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	36.1		
99	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: sc20 3. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	3		
100	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: sc25 3. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	91.7		

101	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: sc32 3. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	142		
102	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: sc40 3. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	252.8		
103	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: sc50 3. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	212.2		
104	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: sc65 3. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	37.95		
105	接线盒	1. 名称: 铁接线盒 2. 材质: 86型 3. 安装形式: 暗装	个	1972		
106	墙面管道剔槽、墙面配电箱开孔及恢复	1. 名称: 墙面管道剔槽、墙面配电箱开孔及恢复 2. 规格: 各类型号,	项	1		
	电线电缆					
107	配线	1. 名称: 信号线 2. 型号: RVSP-2*1.5 3. 配线部位: 穿管及桥架敷设	m	1232.6		
108	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-1.5	m	2465.2		
109	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZB-BYJ-2.5	m	31806.7		
110	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZB-BYJ-4	m	24303.5		
111	配线	1. 名称: 动力线 2. 型号: WDZB-RVV-3*2.5 3. 配线部位: 穿管及桥架敷设	m	199.1		
112	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDZA-KYJY-7*1.0 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设	m	501.8		
113	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDUZB1-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	36.1		
114	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDUZB-YJY-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	380.9		
115	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDUZB-YJY-4*185+1*95 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	657.8		
116	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDUZB-YJY-4*240+1*120 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	63.8		

117	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDUZB-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	429		
118	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDUZB-YJY-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	858.1		
119	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDUZB-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	364		
120	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-4*25+1*10 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	87.3		
121	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	47.6		
122	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY4*35+1*16 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	72.2		
123	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	30		
124	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	15		
125	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	134.3		
126	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	785.1		
127	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	80.8		
128	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	557.8		
129	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDB1-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	83.1		
130	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDB1-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	235.9		

131	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	24		
132	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	24		
133	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	160		
134	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	200		
135	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJV-3*2.5 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	82.3		
136	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJV-3*10 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	24.6		
137	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJV-2*6 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	24.6		
138	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJV-4*1.5 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	24.6		
139	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJV-4*4 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	44.3		
140	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	135.8		
141	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	36.2		
142	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-3*16 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	823.3		
143	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*2.5 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	1952		
144	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	23.5		

145	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*4 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	1082.7		
146	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	20.7		
147	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	107.4		
148	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 穿管及桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1	m	173.2		
149	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm ² 以下 3. 电压等级 (kV): 1	个	456		
150	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm ² 以下 3. 电压等级 (kV): 1	个	122		
151	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm ² 以下 3. 电压等级 (kV): 1	个	46		
152	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm ² 以下 3. 电压等级 (kV): 1	个	62		
153	低压交流异步电动机	1. 名称: 电机检查接线 2. 容量 (kW): 3-30KW以下	台	52		
154	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级 (kV): 1	系统	28		
	接地					
155	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC16 3. 配置形式: 暗配	m	4738.1		
156	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZB-BYJ-6mm ²	m	3787.2		
157	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BV-16mm ²	m	1479.9		
158	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱MEB 2. 规格: 底边距地0.3米	台	7		
159	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位箱LEB 2. 规格: 底边距地0.3米	台	90		
160	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 40*4镀锌扁钢	m	140		
161	设备及管道接地线夹	1. 名称: 设备及管道接地线夹 2. 规格: 各类型号	项	1		
162	接地装置	1. 名称: 接地网调试 2. 类别: 接地网	系统	1		
合计						

工程名称：医疗专项—气体工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	液氧站					
	设备					
1	医用液氧储罐	1. 名称:医用液氧储罐 2. 型号、规格:1. 规格型号: 5m3 2. 工作压力: 1. 6MPa 3. 输出氧气纯度: >99. 5% 4. 压力容器类别: II 类 5. 绝热方式: 高真空多层缠绕绝热 6. 型式: 球型 7. 内壳材质: 不锈钢, 外壳材质: 不锈钢 8. 表面处理: 内胆内表面、外筒外表面抛光处理, 外表面定制图案 9. 符合压力容器设计与制造要求 10. 管道、阀门采用BA级材料 11. 医用液氧贮槽支撑为方形底座平板结构, 设备基础受力均匀、受力面积大 12. 具有远程智能监控仪表系统, 实现液位及压力的就地显示及信号远传监控 13. 采用经济回路, 供应管路中低温液体与高压闪蒸气能够自动切换, 气体可实现零排放 14. 内容器配备双安全阀、双防爆装置、液位计、压力表等安全附件; 外容器上配有真空阀、外容器防爆装置, 进、出液双阀 15. 带标准快速充液接口, 排液口、排气口带配对法兰 16. 采用球形结构, 造型新颖, 表面美化处理; 同等容积, 球形的表面积最小, 静态蒸发量率减少, 受力均匀避免应力集中 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	1		
2	医用液氧储罐	1. 名称:医用液氧储罐 2. 型号、规格:1. 规格型号: 5m3 2. 工作压力: 1. 6MPa 3. 输出氧气纯度: >99. 5% 4. 压力容器类别: II 类 5. 绝热方式: 高真空多层缠绕绝热 6. 型式: 球型 7. 内壳材质: 不锈钢, 外壳材质: 不锈钢 8. 表面处理: 内胆内表面、外筒外表面抛光处理, 外表面定制图案 9. 符合压力容器设计与制造要求 10. 管道、阀门采用BA级材料 11. 医用液氧贮槽支撑为方形底座平板结构, 设备基础受力均匀、受力面积大 12. 具有远程智能监控仪表系统, 实现液位及压力的就地显示及信号远传监控 13. 采用经济回路, 供应管路中低温液体与高压闪蒸气能够自动切换, 气体可实现零排放 14. 内容器配备双安全阀、双防爆装置、液位计、压力表等安全附件; 外容器上配有真空阀、外容器防爆装置, 进、出液双阀 15. 带标准快速充液接口, 排液口、排气口带配对法兰 16. 采用球形结构, 造型新颖, 表面美化处理; 同等容积, 球形的表面积最小, 静态蒸发量率减少, 受力均匀避免应力集中 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	1		

3	空温式汽化器	1. 名称:空温式汽化器 2. 规格:汽化量:200m3/h 工作压力:≤3.0MPa 翅片采用热效力极高的特种铝合金 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
4	调压箱、调压装置	1. 名称:双回路调压装置 2. 型号、规格:调压流量:100Nm3/h 进气压力:0.6~0.8Mpa 管道及阀门材质:不锈钢 介质:氧气 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
	压缩空气站房					
	设备					
5	无油漩涡式空气压缩机	1. 名称:无油漩涡式空气压缩机 2. 型号:排气量:270m3/h2 排气压力:0.8MPa 单机功率:≥30KW 每台空压机自带显示 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
6	无热吸附式干燥机	1. 名称:无热吸附式干燥机 2. 规格:处理气量3.8m3/min, 额定功率:2.0KW 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
7	医用空气储罐	1. 名称:医用空气储罐 2. 型号:V=2.0m3;不锈钢材质 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
8	初级过滤器	1. 名称:初级过滤器 2. 规格:处理量:5.2m3/min 过滤精度:1u 含油量:0.5ppm 自带电动排水阀 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
9	高效过滤器	1. 名称:高效过滤器 2. 规格:处理量:5.2m3/min 过滤精度:0.01u 含油量:0.01ppm 自带电动排水阀 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
10	活性炭过滤器	1. 名称:活性炭过滤器 2. 规格:处理量:5.2m3/min 功能:除味、除臭含油量:0.003ppm 自带电动排水阀 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
11	电控柜	1. 名称:压缩空气电控柜 2. 要求:每台压缩机设有独立电路系统,PLC故障时,能自动转至压力开关控制模式工作,确保连续供气;控制触摸屏显示每台压缩机的运行时间、报警及停机显示。电机过载跳机报警,备用运行时报警、露点报警及环境温度报警,带485信号远传。	台	1		
12	压缩空气成品分气缸	1. 名称:压缩空气成品分气缸 2. 材质、规格:S30408无缝管 一进三出 3. 安装方式:支架安装,含支架及控制阀门 4. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	1		

	配套电气					
13	压缩空气电控柜	1. 名称:压缩空气电控柜 2. 规格:带PLC控制,两泵联动,含报警装置 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸 4. 安装方式:落地安装	台	1		
14	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:满足设计及规范要求	m	25		
15	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:满足设计及规范要求	m	8		
16	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:详见施工图,含电缆头制作安装 4. 电压等级(kV):1	m	40		
17	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:RVVP-3*1.0	m	10		
18	配管	1. 名称:接地线保护管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:满足设计及规范要求	m	20		
19	配线	1. 名称:接地线 2. 型号:BVR-6 3. 配线部位:穿管敷设	m	25		
20	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱 2. 安装方式:底边距地0.3米	台	1		
	负压吸引站房					
	设备					
21	油式旋片真空泵	1. 名称:油式旋片真空泵 2. 规格:单泵抽气量:≥300m ³ /h 单机功率:≥7.5KW 负压范围:-0.02~-0.07MPa 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
22	医用真空罐	1. 名称:医用真空罐 2. 型号、规格:容积:3.0m ³ 材质:碳钢 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
23	集污罐	1. 名称:集污罐 2. 型号、规格:材质:不锈钢 容积:50L 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	个	1		
24	医用细菌过滤器	1. 名称:医用细菌过滤器 2. 规格:处理量:≥300m ³ /h 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
25	电磁真空阀	1. 名称:电磁真空阀 2. 规格:型号:AC220, DN50	台	2		
26	负压压力传感器	1. 名称:负压压力传感器 2. 类别:AP401(0~1MPa)E22B1C3G	台	1		

27	吸引分气缸	1. 名称:吸引分气缸 2. 规格:材质:不锈钢,一进三出 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	1		
28	真空(负压)排气消毒灭菌装置	1. 名称:真空(负压)排气消毒灭菌装置 2. 规格:杀灭效率>99.99% 流量:>300m3/h 功率:<3KW	台	1		
29	一体式撬装钢平台	1. 名称:一体式撬装钢平台 2. 说明:主气源设备及辅助设备装配式设计、模块化安装。 3. 用途:油式旋片真空泵、过滤器、与真空(负压)排气消毒灭菌装置撬装	座	1		
	配套电气					
30	负压电控柜	1. 名称:负压电控柜 2. 规格:带PLC控制,两泵联动,含报警装置 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸 4. 安装方式:落地安装	台	1		
31	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:满足设计及规范要求	m	25		
32	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:满足设计及规范要求	m	8		
33	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:详见施工图,含电缆头制作安装 4. 电压等级(kV):1	m	40		
34	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:RVVP-3*1.0	m	10		
35	配管	1. 名称:接地线保护管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:满足设计及规范要求	m	20		
36	配线	1. 名称:接地线 2. 型号:BVR-6 3. 配线部位:穿管敷设	m	25		
37	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱 2. 安装方式:底边距地0.3米	台	1		
	三层汇流排间设备					
38	氧化亚氮汇集排	1. 名称:氧化亚氮汇集排5+5 2. 组件及要求:包含:减压切换装置1台(输出压力:0.32MPa~0.5MPa可调,一般调定在0.45±0.1MPa);气体汇集排2组(材质:HPb59-1#铜;设计压力:20MPa;最高工作压力:16MPa;内置过滤器(过滤精度:25um,流量:50m3/h);含配套气瓶架、气瓶扣链);医用中心供气系统报警器1台(出口报警压力:<0.3Mpa±0.05Mpa或>1.2Mpa±0.05Mpa)支架、支架刷油等所有配套部件	组	1		

39	二氧化碳汇集排	1. 名称:二氧化碳汇集排5+5 2. 组件及要求:包含:减压切换装置1台(输出压力:0.32MPa~0.5MPa可调,一般调定在0.45±0.1MPa);气体汇集排2组(材质:HPb59-1#铜;设计压力:20MPa;最高工作压力:16MPa;内置过滤器(过滤精度:25um,流量:50m3/h);含配套气瓶架、气瓶扣链);医用中心供氧系统报警器1台(出口报警压力:<0.3Mpa±0.05Mpa或>1.2Mpa±0.05Mpa);二氧化碳加热器2台(最大输入压力:15MPa,最大输出流量:100m3/h电源电压:AC220V加热功率:960W继电器断开温度:60±5℃)支架、支架刷油等所有配套部件	组	1		
40	氮气汇集排	1. 名称:氮气汇集排5+5 2. 组件及要求:减压切换装置1台(输出压力:0.78MPa~0.82MPa可调,一般调定在0.8±0.1MPa);气体汇集排2组(材质:HPb59-1#铜;设计压力:20MPa;最高工作压力:16MPa;内置过滤器(过滤精度:25um,流量:50m3/h);含配套气瓶架、气瓶扣链);医用中心供气系统报警器1台(出口报警压力:<0.3Mpa±0.05Mpa或>1.2Mpa±0.05Mpa)支架、支架刷油等所有配套部件	组	1		
	大楼气体设备					
41	医用气体压力监测报警箱(二气)	1. 名称:医用气体压力监测报警箱(二气) 2. 规格:二气;箱体钢板喷涂,阀门附件均为铜质,并做脱脂处理。阀门箱内带压力传感器,可与报警装置配套使用。	台	2		
42	医用气体压力监测报警箱(三气)	1. 名称:医用气体压力监测报警箱(三气) 2. 规格:三气;箱体钢板喷涂,阀门附件均为铜质,并做脱脂处理。阀门箱内带压力传感器,可与报警装置配套使用。	台	18		
43	压缩空气二级稳压箱	1. 名称:压缩空气二级稳压箱 2. 型号、规格:压缩空气或氧气二级减压箱,双路设计,一用一备;介质:压缩空气或氧气。	台	18		
44	氧气二级稳压箱	1. 名称:氧气二级稳压箱 2. 型号、规格:压缩空气或氧气二级减压箱,双路设计,一用一备;介质:压缩空气或氧气。	台	22		
45	医用氧气流量仪	1. 名称:医用氧气流量仪 2. 规格:可数显流速、总流量;	个	22		
	气体管道					
	氧气管道					

46	室外气体管道钢套管	1. 材质: 钢管 2. 规格: D57*3.5 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊 4. 防腐: 外壁除锈、三油一布防腐	m	155		
47	室外气体管道钢套管	1. 材质: 钢管 2. 规格: D89*4 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊 4. 防腐: 外壁除锈、三油一布防腐	m	50		
48	医用脱脂无缝不锈钢管	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管 2. 规格: $\phi 20 \times 2.0$ 3. 焊接方法: 氩弧焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压试验、泄露性试验、空气吹扫、脱脂	m	130		
49	医用脱脂无缝不锈钢管	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管 2. 规格: $\phi 25 \times 2.0$ 3. 焊接方法: 氩弧焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压试验、泄露性试验、空气吹扫、脱脂	m	31		
50	医用脱脂无缝不锈钢管	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管 2. 规格: $\phi 32 \times 2.0$ 3. 焊接方法: 氩电连焊 4. 充氩保护方式、部位: 管接口 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压试验、泄露性试验、空气吹扫 6. 脱脂设计要求: 详见设计说明	m	20		
51	医用脱脂无缝不锈钢管	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管 2. 规格: $\phi 48 \times 2.5$ 3. 焊接方法: 氩弧焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压试验、泄露性试验、空气吹扫、脱脂	m	67		
52	医用脱脂无缝不锈钢管件	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管件 2. 规格: $\phi 20$ 3. 焊接方法: 氩弧焊连接	个	34		
53	医用脱脂无缝不锈钢管件	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管件 2. 规格: $\phi 25$ 3. 焊接方法: 氩弧焊连接	个	8		

54	医用脱脂无缝不锈钢管件	1. 材质：医用脱脂无缝不锈钢管件 2. 规格：Φ32 3. 焊接方法：氩弧焊连接	个	6		
55	医用脱脂无缝不锈钢管件	1. 材质：医用脱脂无缝不锈钢管件 2. 规格：Φ48 3. 焊接方法：氩弧焊连接	个	17		
56	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ8，壁厚1.0mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫、	m	2880		
57	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ10，壁厚1.0mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫	m	295		
58	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ15，壁厚1.2mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫	m	1235		
59	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ20，壁厚1.5mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫	m	190		
60	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ25，壁厚1.5mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫	m	375		
61	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ32，壁厚2.0mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫	m	205		
62	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ42，壁厚2.0mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫、	m	235		
63	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ48，壁厚2.5mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫、	m	85		

64	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质: 脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 8$ 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊)	个	720		
65	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质: 脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 10$ 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊)	个	74		
66	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质: 脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 15$ 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊)	个	310		
67	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质: 脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 20$ 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊)	个	48		
68	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质: 脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 25$ 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊)	个	94		
69	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质: 脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 32$ 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊)	个	51		
70	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质: 脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 42$ 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊)	个	944		
71	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质: 脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 48$ 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊)	个	21		
72	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢(综合) 3. 除锈级别: 手工除轻锈 4. 油漆品种: 防锈漆(底漆), 调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数: 刷底漆二道, 面漆二道	kg	850		
	压缩空气管道					
73	室外气体管道钢套管	1. 材质: 钢管 2. 规格: D57*3.5 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊 4. 防腐: 外壁除锈、三油一布防腐	m	130		
74	医用脱脂无缝不锈钢管	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管 2. 规格: $\phi 20*2.0$ 3. 焊接方法: 氩弧焊连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压试验、泄露性试验、空气吹扫、脱脂	m	130		
75	医用脱脂无缝不锈钢管	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管 2. 规格: $\phi 57*2.5$ 3. 焊接方法: 氩电连焊 4. 充氩保护方式、部位: 管接口 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压试验、泄露性试验、空气吹扫 6. 脱脂设计要求: 详见设计说明	m	27		
76	医用脱脂无缝不锈钢管件	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管件 2. 规格: $\phi 20$ 3. 焊接方法: 氩弧焊连接	个	32		

77	医用脱脂无缝不锈钢管件	1. 材质：医用脱脂无缝不锈钢管件 2. 规格：Φ57 3. 焊接方法：氩弧焊连接	个	15		
78	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ8，壁厚1.0mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫、	m	370		
79	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ10，壁厚1.0mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫	m	585		
80	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ15，壁厚1.2mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫	m	245		
81	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ20，壁厚1.5mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫	m	105		
82	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ25，壁厚1.5mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫	m	640		
83	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ32，壁厚2.0mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫	m	255		
84	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ42，壁厚2.0mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫、	m	140		
85	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ48，壁厚2.5mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、泄露性试验、空气吹扫、	m	42		
86	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质：脱脂紫铜 2. 规格：Φ8 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊)	个	95		
87	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质：脱脂紫铜 2. 规格：Φ10 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊)	个	150		

88	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 15$ 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊)	个	82		
89	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 20$ 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊)	个	28		
90	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 25$ 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊)	个	160		
91	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 32$ 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊)	个	64		
92	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 42$ 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊)	个	38		
93	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 48$ 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊)	个	12		
94	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 (综合) 3. 除锈级别: 手工除轻锈 4. 油漆品种: 防锈漆(底漆), 调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数: 刷底漆二道, 面漆二道	kg	376		
真空管道						
95	室外气体管道钢套管	1. 材质: 钢管 2. 规格: D57*3.5 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊 4. 防腐: 外壁除锈、三油一布防腐	m	130		
96	医用脱脂无缝不锈钢管	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管 2. 规格: $\phi 32*2.0$ 3. 焊接方法: 氩电连焊 4. 充氩保护方式、部位: 管接口 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 真空试验、泄露性试验、空气吹扫 6. 脱脂设计要求: 详见设计说明	m	130		
97	医用脱脂无缝不锈钢管	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管 2. 规格: $\phi 57*2.5$ 3. 焊接方法: 氩电连焊 4. 充氩保护方式、部位: 管接口 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 真空试验、泄露性试验、空气吹扫 6. 脱脂设计要求: 详见设计说明	m	5.5		
98	医用脱脂无缝不锈钢管	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管 2. 规格: $\phi 75*2.5$ 3. 焊接方法: 氩电连焊 4. 充氩保护方式、部位: 管接口 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 真空试验、泄露性试验、空气吹扫 6. 脱脂设计要求: 详见设计说明	m	125		

99	医用脱脂无缝不锈钢管	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管 2. 规格: $\phi 108 \times 3$ 3. 焊接方法: 氩电连焊 4. 充氩保护方式、部位: 管接口 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 真空试验、泄露性试验、空气吹扫 6. 脱脂设计要求: 详见设计说明	m	45		
100	医用脱脂无缝不锈钢管件	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管件 2. 规格: $\phi 32$ 3. 焊接方法: 氩弧焊连接	个	33		
101	医用脱脂无缝不锈钢管件	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管件 2. 规格: $\phi 57$ 3. 焊接方法: 氩弧焊连接	个	4		
102	医用脱脂无缝不锈钢管件	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管件 2. 规格: $\phi 75$ 3. 焊接方法: 氩弧焊连接	个	32		
103	医用脱脂无缝不锈钢管件	1. 材质: 医用脱脂无缝不锈钢管件 2. 规格: $\phi 108 \times 3$ 3. 焊接方法: 氩弧焊连接	个	12		
104	医用脱脂无缝铜管	1. 材质: 医用脱脂无缝铜管 2. 规格: $\phi 8$, 壁厚1.0mm 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 真空试验、泄露性试验、空气吹扫 5. 脱脂设计要求: 详见设计说明	m	18		
105	医用脱脂无缝铜管	1. 材质: 医用脱脂无缝铜管 2. 规格: $\phi 10$, 壁厚1.0mm 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 真空试验、泄露性试验、空气吹扫 5. 脱脂设计要求: 详见设计说明	m	2785		
106	医用脱脂无缝铜管	1. 材质: 医用脱脂无缝铜管 2. 规格: $\phi 12$, 壁厚1.0mm 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 真空试验、泄露性试验、空气吹扫 5. 脱脂设计要求: 详见设计说明	m	355		
107	医用脱脂无缝铜管	1. 材质: 医用脱脂无缝铜管 2. 规格: $\phi 15$, 壁厚1.2mm 3. 焊接方法: 硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 真空试验、泄露性试验、空气吹扫	m	10		

108	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ22，壁厚1.5mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、泄露性试验、空气吹扫	m	5		
109	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ25，壁厚1.5mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、泄露性试验、空气吹扫	m	875		
110	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ32，壁厚2.0mm 3. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、泄露性试验、空气吹扫 4. 脱脂设计要求：详见设计说明	m	290		
111	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ38，壁厚2.0mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、泄露性试验、空气吹扫、	m	26		
112	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ42，壁厚2.0mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、泄露性试验、空气吹扫、	m	210		
113	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ48，壁厚2.5mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、泄露性试验、空气吹扫 5. 脱脂设计要求：详见设计说明	m	20		
114	医用脱脂无缝铜管	1. 材质：医用脱脂无缝铜管 2. 规格：Φ57，壁厚2.5mm 3. 焊接方法：硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、泄露性试验、空气吹扫 5. 脱脂设计要求：详见设计说明	m	70		

115	医用脱脂无缝铜管	1. 材质:医用脱脂无缝铜管 2. 规格: $\phi 65$, 壁厚2.5mm 3. 焊接方法:硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:真空试验、泄露性试验、空气吹扫 5. 脱脂设计要求:详见设计说明	m	165		
116	医用脱脂无缝铜管	1. 材质:医用脱脂无缝铜管 2. 规格: $\phi 78$, 壁厚2.5mm 3. 焊接方法:硬钎焊(氮气保护焊) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:真空试验、泄露性试验、空气吹扫 5. 脱脂设计要求:详见设计说明	m	24		
117	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 8$ 3. 焊接方法:硬钎焊(氮气保护焊)	个	6		
118	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 10$ 3. 焊接方法:硬钎焊(氮气保护焊)	个	696		
119	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 12$ 3. 焊接方法:硬钎焊(氮气保护焊)	个	90		
120	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 15$ 3. 焊接方法:硬钎焊(氮气保护焊)	个	4		
121	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 22$ 3. 焊接方法:硬钎焊(氮气保护焊)	个	2		
122	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 25$ 3. 焊接方法:硬钎焊(氮气保护焊)	个	220		
123	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 32$ 3. 焊接方法:硬钎焊(氮气保护焊)	个	75		
124	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 42$ 3. 焊接方法:硬钎焊(氮气保护焊)	个	54		
125	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 48$ 3. 焊接方法:硬钎焊(氮气保护焊)	个	12		
126	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 57$ 3. 焊接方法:硬钎焊(氮气保护焊)	个	18		
127	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格: $\phi 65$ 3. 焊接方法:硬钎焊(氮气保护焊)	个	42		

128	医用脱脂无缝铜管管件	1. 材质:脱脂紫铜 2. 规格:78 3. 焊接方法:硬钎焊(氮气保护焊)	个	6		
129	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 (综合) 3. 除锈级别: 手工除轻锈 4. 油漆品种: 防锈漆(底漆), 调和漆(面漆) 5. 涂刷遍数: 刷底漆二道, 面漆一道	kg	850		
	大楼气体阀门					
130	医用铜质维修阀	1. 名称:医用铜质维修阀 2. 型号、规格: $\phi 8$ 3. 连接形式:配套球头、球帽; 公称压力:1.6Mpa; 阀体脱脂, 焊接。	个	458		
131	医用铜质维修阀	1. 名称:医用铜质维修阀 2. 型号、规格: $\phi 10$ 3. 连接形式:配套球头、球帽; 公称压力:1.6Mpa; 阀体脱脂, 焊接。	个	124		
132	医用铜质维修阀	1. 名称:医用铜质维修阀 2. 型号、规格: $\phi 10$ 3. 连接形式:配套球头、球帽; 公称压力:1.6Mpa; 阀体脱脂, 焊接。	个	124		
133	医用铜质维修阀	1. 名称:医用铜质维修阀 2. 型号、规格: $\phi 12$ 3. 连接形式:配套球头、球帽; 公称压力:1.6Mpa; 阀体脱脂, 焊接。	个	119		
134	医用铜质维修阀	1. 名称:医用铜质维修阀 2. 型号、规格: $\phi 15$ 3. 连接形式:配套球头、球帽; 公称压力:1.6Mpa; 阀体脱脂, 焊接。	个	80		
135	医用铜质维修阀	1. 名称:医用铜质维修阀 2. 型号、规格: $\phi 20$ 3. 连接形式:配套球头、球帽; 公称压力:1.6Mpa; 阀体脱脂, 焊接。	个	3		
136	医用铜质截止阀	1. 名称:医用铜质截止阀 2. 型号、规格: $\phi 25$ 3. 连接形式:螺纹连接 公称压力:1.6Mpa, 带活接	个	12		
137	医用铜质截止阀	1. 名称:医用铜质截止阀 2. 型号、规格: $\phi 32$ 3. 连接形式:螺纹连接 公称压力:1.6Mpa, 带活接	个	4		
138	医用铜质球阀	1. 名称:医用铜质球阀 2. 型号、规格: $\phi 25$ 3. 连接形式:螺纹连接 公称压力:1.6Mpa, 带活接	个	36		
139	医用铜质球阀	1. 名称:医用铜质球阀 2. 型号、规格: $\phi 32$ 3. 连接形式:螺纹连接 公称压力:1.6Mpa, 带活接	个	8		
140	医用铜质球阀	1. 名称:医用铜质球阀 2. 型号、规格: $\phi 48$ 3. 连接形式:螺纹连接 公称压力:1.6Mpa, 带活接	个	4		
141	:医用终端减压阀	1. 名称:医用终端减压阀 2. 型号、规格: $\phi 10$	个	10		

142	不锈钢低温截止阀	1. 名称:不锈钢低温截止阀 2. 型号、规格: $\phi 25$ 3. 连接形式:螺纹连接 公称压力:1.6Mpa,带活接	个	7		
143	不锈钢低温截止阀	1. 名称:不锈钢低温截止阀 2. 型号、规格: $\phi 48$ 3. 连接形式:螺纹连接 公称压力:1.6Mpa,带活接	个	5		
144	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 型号、规格:DN8 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
145	低压安全阀门	1. 名称:不锈钢安全阀 2. 型号、规格: PN40 整定压力2.4MPa DN8 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
146	医用不锈钢球阀	1. 名称:医用不锈钢球阀 2. 型号、规格: $\phi 32$ 3. 连接形式:螺纹连接 公称压力:1.6Mpa,带活接	个	5		
147	医用不锈钢球阀	1. 名称:医用不锈钢球阀 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 公称压力:1.6Mpa,带活接	个	6		
148	医用不锈钢球阀	1. 名称:医用不锈钢球阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 公称压力:1.6Mpa,带活接	个	15		
149	医用不锈钢球阀	1. 名称:医用不锈钢球阀 2. 型号、规格:DN1100 3. 连接形式: 公称压力:1.6Mpa,带活接	个	12		
	大楼气体其他					
150	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32以内	个	290		
151	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40	个	30		
152	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	52		
153	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65	个	80		
154	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	37		
155	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:套管做法详见国标12D101-5图集102~115页	个	6		
156	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 套接扣压式薄壁钢管 3. 规格: KBG20 4. 配置形式: 暗配	m	368.9		

157	控制线	1. 名称: 控制线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: RVV-3*0.75 4. 材质: 铜芯线	m	482.6		
158	电气预埋管剔槽及恢复	1. 名称: 电气预埋管剔槽及恢复 2. 说明: 依据施工图要求自主报价	项	1		
159	医用气体管道穿墙加套管及墙面开槽恢复	1. 名称: 医用气体管道穿墙加套管及墙面开槽恢复 2. 说明: 依据施工图要求自主报价	项	1		
	设备带及其他					
160	医用设备带	1. 名称: 医用设备带 2. 规格: 铝合金材质, 整体静电喷涂处理, 宽度 $\geq 200\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 气体、强电、弱电三通道分隔设置, 安全可靠; 可选配电源插座、照明灯、开关、呼叫、对讲、气体终端	m	1148		
161	气体终端	1. 名称: 医用气体终端 2. 气体种类: 氧气 3. 安装部位: 设备带 4. 要求: 采用快速插拔自封式接头, 具有低维修率高寿命的特点; 所有气体的终端插头不可互换, 并用颜色来区分气体种类; 高气密性、国际标准面模颜色; 操作简便, 可实现单手操作; 双密封面自带维修阀。	个	551		
162	气体终端	1. 名称: 医用气体终端 2. 气体种类: 压缩空气 3. 安装部位: 设备带 4. 要求: 采用快速插拔自封式接头, 具有低维修率高寿命的特点; 所有气体的终端插头不可互换, 并用颜色来区分气体种类; 高气密性、国际标准面模颜色; 操作简便, 可实现单手操作; 双密封面自带维修阀。	个	88		
163	气体终端	1. 名称: 医用气体终端 2. 气体种类: 负压吸引 3. 安装部位: 设备带 4. 要求: 采用快速插拔自封式接头, 具有低维修率高寿命的特点; 所有气体的终端插头不可互换, 并用颜色来区分气体种类; 高气密性、国际标准面模颜色; 操作简便, 可实现单手操作; 双密封面自带维修阀。	个	532		
164	配线	1. 名称: 设备带穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: Wdz-BYJ-4	m	3444		
165	配线	1. 名称: 设备带穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: Wdz-BYJ-2.5	m	3402		
166	五孔插座	1. 名称: 设备带五孔插座 2. 规格: 220V、10A 3. 安装形式: 暗装	个	1701		
167	单相开关	1. 名称: 设备带单相开关 2. 规格: 220V、10A 3. 安装形式: 暗装	个	567		

168	床头灯	1. 名称: 设备带床头灯 2. 类型: 嵌入式安装, 8W	套	567		
	汇流间					
169	医用全自动切换氧气汇流排	1、名称: 氧气自动汇流排 2、安装方式: 2*10瓶组 3、内容: 购置安装调试 4、其他: 报价含预埋件、螺栓、支架等费用 5、机械压差切换, 无电源情况下正常使用、配套切换柜、自动报警箱安装 6、详见设计图纸	组	1		
170	成品分气缸	1. 名称: 成品分气缸 2. 规格: 1、名称: 分气缸 2、型号: 2进4出, 最高工作压力: 1.6MPa, 不锈钢 3、内容: 购置安装调试 4、其他: 报价含预埋件、螺栓等费用 5、详见设计图纸 3. 参数: 主要技术参数详见设计图纸, 含控制阀门	台	1		
171	医用气体汇流排站管路、阀门、仪表	1、名称: 管路、阀门、仪表 2、规格: 配套 3、压力试验、吹扫、气密性试验: 符合设计图纸要求 4、脱脂设计要求: 符合设计图纸要求 5、范围: 医用气体汇流排站房内管道、阀门、仪表	套	1		
172	工厂灯	1. 名称: 防爆照明灯 2. 型号: 100W	套	2		
173	其他电器	1. 名称: 防爆照明开关 2. 规格: 双联单控	个	2		
174	插座	1. 名称: 防爆插座 2. 规格: 5孔	个	1		
175	其他风机	1. 名称: 防爆排风扇 2. 型号: 0.55KW	台	1		
176	其他电器	1. 名称: 人体静电释放器	台	1		
177	智能氧气监控终端	1. 名称: 智能氧气监控终端 2. 类别: 1. 名称: 智能氧气监控终端 2. 规格: 彩色触摸显示; 量程: 0~40%Vol; 测量精度: $\leq \pm 1\%F.S$; 氧浓度上下限报警, 可外接声光报警灯, 也可联动排风扇	台	2		
	供应室空气系统					
178	无油漩涡式空气压缩机	1. 名称: 无油漩涡式空气压缩机 2. 型号: 单台供气量: 1. 27m ³ /min 无油涡旋 功率: $\leq 11KW$ 工作压力: $\geq 0.8Mpa$ 3. 参数: 主要技术参数详见设计图纸	台	2		
179	无热吸附式干燥机	1. 名称: 无热吸附式干燥机 2. 规格: 单台处理量: $\geq 1.8m^3/min$, 带露点控制 3. 参数: 主要技术参数详见设计图纸	台	2		

180	初级过滤器	1. 名称:初级过滤器 2. 规格:处理量:2.7m3/min 过滤精度:1u 滤芯采用不锈钢材质 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
181	初级过滤器	1. 名称:中级过滤器 2. 规格:处理量:2.7m3/min 过滤精度:1u 滤芯采用不锈钢材质 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
182	高效过滤器	1. 名称:高效过滤器 2. 规格:处理量:2.7m3/min 过滤精度:1u 滤芯采用不锈钢材质 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
183	活性炭过滤器	1. 名称:活性炭过滤器 2. 规格:处理量:2.7m3/min 除油精度:0.003ppm 滤芯采用不锈钢材质 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
184	PLC控制柜	1. 名称:PLC控制柜 2. 要求:控制方式: PLC 功率: 2*11KW 显示方式: 数显 采用PLC控制系统控制2套机组之间并联运转 触摸屏采用真彩触摸屏。	台	1		
185	医用空气储罐	1. 名称:医用空气储罐 2. 型号:V=0.6m3;不锈钢材质 3. 参数:主要技术参数详见设计图纸	台	2		
186	空气减压装置	1. 名称:空气减压装置 2. 型号、规格:规格型号: 150m3/h 结构:箱体结构,减压装置、报警装置一体化集成 配置:双减压器配置 特性:超欠压声光报警功能 表面处理工艺:表面静电喷塑 输出压力:0.6MPa-0.8MPa(可调) 适用介质:压缩空气	台	1		
187	供应室空气维修阀	1. 名称:供应室空气维修阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 公称压力:1.6Mpa,带活接	个	8		
188	供应室空气维修阀接头	1. 名称:供应室空气维修阀接头 2. 材质:06Cr19Ni10 3. 型号、规格:Φ32*2.0 4. 连接形式:氩弧焊	个	16		
189	供应室空气专用主管道	1. 材质:供应室空气专用主管道 2. 规格:06Cr19Ni10 3. 焊接方法:氩电连焊 4. 充氩保护方式、部位:管接口 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:酸洗、脱脂、真空试验、泄露性试验、空气吹扫 6. 脱脂设计要求:详见设计说明	m	50		

190	供应室空气专用等径弯头	1. 材质：医用脱脂无缝不锈钢 管件 2. 规格：φ 32 3. 焊接方法：氩弧焊连接	个	8		
191	接地装置	1. 名称：站内接地 2. 做法：. 各设备与站内接地网 连接	套	1		
合计						

工程名称：医疗专项气体--高压氧舱

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	氧舱本体与舱内设施					
	氧舱舱体部分					
1	氧舱壳体	1. 名称:氧舱壳体 2. 规格、型号:优质碳素钢板 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
2	椭圆封头	1. 名称:椭圆封头 2. 规格、型号:EHA-2400mm 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
3	中间椭圆封头	1. 名称:中间椭圆封头 2. 规格、型号:EHB-2400mm 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
4	金属门窗套	1. 名称:门框 2. 面层材料品种、规格:MK1500×700mm 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	樘	2		
5	金属门窗套	1. 名称:门框 2. 面层材料品种、规格:MK1400×700mm 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	樘	1		

6	金属(塑钢)门	1. 名称:高强度轻便门 2. 门框或扇外围尺寸:MB1480×780mm 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	m2	2.31		
7	金属(塑钢)门	1. 名称:高强度轻便门 2. 门框或扇外围尺寸:MB1580×780mm 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	m2	2.31		
8	观察窗开孔铣边、双面法兰加固	1. 名称:观察窗开孔铣边、双面法兰加固 2. 规格、型号:DN200 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	个	6		
9	照明装置	1. 名称:照明装置 2. 规格、型号:HT-PB-FB 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	7		
10	摄像装置	1. 名称:摄像装置 2. 规格、型号:HTGQ-30 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	4		

11	递物筒	1. 名称:递物筒 2. 规格、型号:Φ325mm 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
12	焊接法兰阀门	1. 类型:安全阀 2. 规格、压力等级:A48Y-16C, DN32 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	个	4		
13	舱内外应急减压控制装置	1. 名称:舱内外应急减压控制装置 2. 规格、型号:Q11F-16P/D71X-16PB3 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	4		
14	氧舱支座	1. 名称:氧舱支座	套	2		
15	通舱管件、管座、填料函等	1. 名称:通舱管件、管座、填料函等 2. 规格、型号:2400型 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
	舱内设施					
16	多功能吸排氧装具	1. 名称:多功能吸排氧装具 2. 规格、型号:五种功能装具盒 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	10		

17	舱内药品柜	1. 名称:舱内药品柜 2. 规格、型号:YCT413B 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
18	舱内输液吊架	1. 名称:舱内输液吊架 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
19	舱内全方位拾音对讲装置	1. 名称:舱内全方位拾音对讲装置 2. 规格、型号:YBM-1 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
20	扩声系统设备	1. 名称:舱内音响扬声器 2. 规格:R-308 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	4		
	舱内饰装					
21	墙面装饰板	1. 名称:彩涂板 2. 材料种类、规格:1200×2400mm 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	m ²	80.64		

22	墙面装饰板	1. 名称:铝塑板 δ 3 2. 材料种类、规格:1220×2440mm 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	m2	14.88		
23	墙面装饰板	1. 名称:铝塑板 δ 4 2. 材料种类、规格:1220×2440mm 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	m2	14.88		
24	阻燃面料高靠背角度可调式汽车座椅	1. 名称:阻燃面料高靠背角度可调式汽车座椅 2. 规格、型号:YCZY2024 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	10		
25	加减压风口	1. 名称:加减压风口 2. 规格、型号:YCT480A 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	4		
26	石材楼地面	1. 名称:舱内采用彩色高档防滑大理石地板砖铺面 2. 面层材料品种、规格、颜色:彩色高档防滑大理石 800x800mm 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	m2	13.44		

27	舱内金属支架	1. 名称:舱内金属支架 2. 规格、型号:角钢20#、30#、40# 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
28	装璜附料	1. 名称:装璜附料 2. 工作内容:采购、安装等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
	舱内急救设施及应急控制装置					
29	舱内生物电装置	1. 名称:舱内生物电装置 2. 规格、型号:可满足心电监护用 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
30	应急呼叫装置	1. 名称:应急呼叫装置 2. 规格、型号:LJC18A3-B-Z/BX 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
	其它					
31	设备出厂监检	1. 名称:设备出厂监检 2. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
32	舱体除锈防锈处理、打腻子及外观喷漆	1. 名称:舱体除锈防锈处理、打腻子及外观喷漆 2. 工作内容:采购、安装等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		

33	氧舱本体X射线探伤检测、水压试验、气密试	1. 名称:氧舱本体X射线探伤检测、水压试验、气密试 2. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
	控制中心					
34	壳体	1. 名称:壳体 2. 规格、型号:钢琴式结构, 专业订做 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
35	面板及其开孔加工	1. 名称:面板及其开孔加工 2. 规格、型号:丝网膜印刷, 美观、高雅 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
36	定标阀	1. 名称:面板及其开孔加工 2. 规格、型号:丝网膜印刷, 美观、高雅 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	只	2		
37	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他:含表弯、旋塞阀等 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	7		
38	网络机顶盒	1. 名称:网络机顶盒 2. 规格、型号:EC6108 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		

39	传感器	1. 名称:温湿度传感器 2. 工作内容:采购、安装等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
40	测氧仪	1. 名称:测氧仪 2. 规格、型号:ML-IC 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
41	氧舱专用对讲机	1. 名称:氧舱专用对讲机 2. 规格、型号:DK-10 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
42	扩声系统设备	1. 名称:音箱 2. 规格:R-308 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
43	动态显示仪	1. 名称:动态显示仪 2. 规格、型号:DX-VII 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	10		

44	触摸屏电气控制系统	1. 名称:触摸屏电气控制系统 2. 规格、型号:EX2N-70H-16MR(485H/232P) 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求量计 2. 规格、型号:GY800-6, 6-60L/h 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
46	取样阀	1. 名称:取样阀 2. 工作内容:采购、安装等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
47	电器控制板(总成)	1. 名称:电器控制板(总成) 2. 规格、型号:集成电路控制 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
48	电器控制线路	1. 名称:电器控制线路 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
49	钥匙开关	1. 名称:钥匙开关 2. 规格、型号:220V 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		

50	手动加减压阀	1. 名称:手动加减压阀 2. 规格、型号:J24N-25P 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	4		
51	手动供排氧阀	1. 名称:手动供排氧阀 2. 规格、型号:BLYC-J24H DN15/20 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	4		
52	空调接收装置	1. 名称:空调接收装置 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
53	开关电源	1. 名称:开关电源 2. 规格、型号:AC220V/AC12V 29A 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
54	氧气稳压分配管	1. 名称:氧气稳压分配管 2. 工作内容:采购、安装、调试所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
55	标志、铭牌及其它附料	1. 名称:标志、铭牌及其它附料 2. 工作内容:采购、安装等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
	压力调节系统					

56	回转式螺杆压缩机	1. 名称:双螺杆静音型空压机 2. 型号:YCD-15A 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
57	冷干机	1. 名称:冷干机 2. 规格、型号:OSGYA-1NF 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
58	储气罐	1. 名称:储气罐 2. 规格、型号:10m3 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
59	压力仪表	1. 名称:储气罐压力表 2. 规格:Y-150 0~2.5MPa 含表弯、旋塞阀等 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
60	焊接法兰阀门	1. 类型:储气罐安全阀 2. 规格、压力等级:A28H-16C, DN25 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	个	1		
61	B型油水分离器	1. 名称:B型油水分离器 2. 规格、型号:HT-B 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		

62	D型空气过滤器	1. 名称:D型空气过滤器 2. 规格、型号:HT-D 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
63	四级过滤器	1. 名称:四级过滤器 2. 规格、型号:HT-EG/GF 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
64	消音器	1. 名称:消音器 2. 规格、型号:FX-32L 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	4		
65	加压调节阀	1. 名称:加压调节阀 2. 规格、型号:ZXM-16P 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
66	减压调节阀	1. 名称:减压调节阀 2. 规格、型号:D941X-16Q 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
67	供气系统管路及附件 (由空压机至舱内)	1. 名称:供气系统管路及附件(由空压机至舱内) 2. 规格、型号:不锈钢材质 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		

68	排气系统管路及附件 (由舱体至舱外)	1. 名称:排气系统管路及附件 (由舱体至舱外) 2. 规格、型号:镀锌无缝钢管 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
69	阀门	1. 名称:阀门 2. 规格、型号:截止阀、球阀 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
呼吸系统						
70	供氧缓冲箱	1. 名称:供氧缓冲箱 2. 规格、型号:Φ38mm不锈钢管 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	4		
71	单人供氧隔断阀	1. 名称:单人供氧隔断阀 2. 规格、型号:Q11F-16T 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	10		
72	呼吸调节器	1. 名称:呼吸调节器 2. 规格、型号:WZ-1 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	10		0
73	口鼻式面罩吸排氧装具	1. 名称:口鼻式面罩吸排氧装具 2. 规格、型号:KTL-1 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	10		

74	排氧缓冲器	1. 名称:排氧缓冲器 2. 规格、型号:Φ38 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	4		
75	排氧滤水器	1. 名称:排氧滤水器 2. 规格、型号:QSL-15 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
76	排氧调节阀	1. 名称:排氧调节阀 2. 规格、型号:2W-20BF/15BF 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
77	球阀	1. 名称:球阀 2. 规格、型号:Q41F-16P DN20 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
78	排污球阀	1. 名称:排污球阀 2. 规格、型号:Q11F-16T DN15 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		

79	氧气吸入器	1. 名称:氧气吸入器 2. 规格、型号:VF-05A 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	10		
80	负压吸引器	1. 名称:负压吸引器 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	10		
81	供排氧管路及附件	1. 名称:供排氧管路及附件 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
	舱内环境调节系统					
82	空调器	1. 名称:分体式冷暖空调 2. 规格:HTKT-23 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
83	空调器	1. 名称:分体式冷暖空调 2. 规格:HTKT-35 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
84	氧舱空调专用传动装置	1. 名称:氧舱空调专用传动装置 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		

85	低噪音电机	1. 名称:低噪音电机 2. 规格、型号:1KW, 1460rpm 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
86	减震消音装置	1. 名称:减震消音装置 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
87	固定支架、法兰等	1. 名称:固定支架、法兰等 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
88	系统附件、管件	1. 名称:系统附件、管件 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
89	焊接法兰阀门	1. 类型:排水电磁阀 2. 规格、压力等级:2W200-20 DN20 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	个	2		
	监控系统					
90	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:含支架等附件 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	4		

91	显示设备	1. 名称:液晶显示器 2. 类别:23.6寸 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
92	录像设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
93	视频连线	1. 名称:视频连线 2. 规格、型号:随机 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
94	各类配电器件	1. 名称:各类配电器件 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
	消防系统					
95	气压罐	1. 名称:气水罐(1m3) 2. 型号、规格:1000mm 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		

96	供水总管道	1. 名称:视频连线 2. 规格、型号:Φ57mm不锈钢管 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
97	舱内供水管道	1. 名称:舱内供水管道 2. 规格、型号:Φ38mm不锈钢管 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
98	焊接法兰阀门	1. 类型:气水罐安全阀 2. 规格、压力等级:A28H-16C DN25 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	个	1		
99	压力仪表	1. 名称:气水罐压力表 2. 规格:Y-150 0~2.5MPa 含表弯、旋塞阀等 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
100	焊接法兰阀门	1. 类型:舱内外不锈钢控制球阀 2. 规格、压力等级:Q41F-16P/D71X-16PB3 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	个	4		

101	不锈钢全方位水雾喷头	1. 名称:不锈钢全方位水雾喷头 2. 规格、型号:ZSTWB63-120 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	个	10		
102	液位计装置	1. 名称:液位计装置 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
103	阀门组	1. 名称:阀门组 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
104	系统管路附件	1. 名称:系统管路附件 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
	计算机自动化操作控制系统					
105	软件	1. 名称:计算机控制系统 2. 规格:HT-JKT 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		

106	软件	1. 名称:PLC控制系统 2. 规格:HT-PKT 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
107	模块组	1. 名称:模块组 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
108	电脑组件	1. 名称:模块组 2. 规格、型号:液晶显示器23.6寸、标准键盘、鼠标、打印机、电源 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
109	变送单元仪表	1. 名称:压力传感变送器 2. 规格:TXYS-G1K2HN3 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
110	变送单元仪表	1. 名称:温湿度变送器 2. 功能:XSD/C-T-N 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		

111	空气减压器	1. 名称:空气减压器 2. 规格、型号:YQY-9 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
112	气源电磁阀	1. 名称:气源电磁阀 2. 规格、型号:0927300 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
113	数据线	1. 名称:数据线 2. 规格、型号:AMSAMOTION 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
114	焊接法兰阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:Q41F-16P DN20 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	个	1		
115	电器连接线	1. 名称:电器连接线 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
116	配套线路板	1. 名称:配套线路板 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		

117	管路及附件	1. 名称:管路及附件 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
	其它					
118	调试、培训	1. 名称:调试、培训 2. 其他:满足规范及图纸设计要求	套	1		
合计						

工程名称： 医用物流--箱式物流

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	整个项目					
1	垂直分拣机LT1	1. 名称:垂直分拣机LT1 2. 规格:高往复、管井尺寸:长1.4m、宽1.4米,缓冲器采用耗能型缓冲器,限速器采用离心式结构型式设计 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
2	垂直分拣机LT2	1. 名称:垂直分拣机LT2 2. 规格:高往复、管井尺寸:长1.4m、宽1.4米,缓冲器采用耗能型缓冲器,限速器采用离心式结构型式设计 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
3	消毒器、消毒锅	1. 名称:轿厢消毒模块 2. 型号、规格:轿厢内周转箱消毒 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
4	智能站点总成	1. 名称:智能站点总成 2. 规格:双层停靠4箱位+智能化站点总成 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	17		
5	站点模组总成	1. 名称:站点模组总成 2. 规格:智能交互集成、工作时噪声指标≤45 分贝 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	17		
6	积放式动力输送线	1. 名称:积放式动力输送线 2. 规格、型号:最大通过率1000件/小时,主动辊筒电机满足30次/分钟的启/停频次,尺寸:长1.00m、宽0.5m 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	4		

7	积放式动力输送线	1. 名称:积放式动力输送线 2. 规格、型号:最大通过率1000件/小时, 尺寸: 长3.00m、宽0.5m 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	50		
8	多角度转弯分拣装置	1. 名称:多角度转弯分拣装置 2. 规格、型号:最大通过率1000件/小时, 尺寸: 转弯半径R=1.1m、宽0.5m 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	14		
9	倾斜式输送线	1. 名称:倾斜式输送线 2. 规格、型号:最大通过率1000件/小时, 尺寸: 长2.00m~4.00m、宽0.5m 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
10	软件	1. 名称:WCS调度管理软件系统 2. 规格:包含: 物流流量自动调节系统、物流智能调度防堵系统、物流窗口拉距系统、物流排序系统、物流节能系统、物流故障自动修复系统 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
11	软件	1. 名称:物流远程监控软件系统 2. 规格:系统实时监控画面以动画的效果呈现, 真实展现物资输送的场景, 便利地了解实时物资状况。移动端APP小程序: 到箱查询及追溯系统、运力分析系统、电子化签收系统、设备状态查询和分析系统 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		

12	电控控制系统	1. 名称:电控控制系统 2. 规格、型号:垂直主控制、水平线控制、站点控制系统等 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
13	医用周转箱	1. 名称:医用周转箱 2. 规格、型号:载重 $\geq 50\text{kg}$, 抗冲击改性材质, 内置RFID芯片 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	85		
14	其他	1. 名称:其他 2. 规格、型号:指示牌、标识等 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
15	安装材料	1. 名称:安装材料 2. 规格、型号:安装材料、耗材 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
16	安装、调试	1. 名称:安装、调试 2. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
合计						

工程名称： 医用物流--气动物流

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	整个项目					
1	KTZ传送瓶	1. 名称:KTZ传送瓶 2. 规格:NW160 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	16		
2	智能化站点	1. 名称:智能化站点 2. 规格:160型 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	8		
3	站点配件	1. 名称:站点配件 2. 规格:OVS-NW160 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	8		
4	动力系统	1. 名称:动力系统 2. 规格:SD380V 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
5	低压碳钢管	1. 名称:直管 2. 规格:160X3.2mm 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	m	320		
6	低压碳钢管件	1. 名称:弯管 2. 规格:160X3.2mm r=800mm 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	个	50		
7	密封件	1. 名称:密封件 2. 规格:Φ158-165X0.8mm 10cm 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	批	1		
8	转换件	1. 名称:多向转换器 2. 材质及规格:MC-NW160 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	个	1		
9	配件	1. 名称:配件 2. 规格:配套NW160 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		

10	系统控制电缆	1. 名称:系统控制电缆 2. 规格:通讯及供电电缆集成 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	m	500		
11	主控电源+主监控系统	1. 名称:主控电源+主监控系统 2. 规格:监控电脑及电源系统 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
12	软件	1. 名称:系统控制软件 2. 规格:基础控制软件 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
13	软件	1. 名称:BUS型号转换装置 2. 规格:信号转换系统 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
14	运输、安装、调试等	1. 名称:运输、安装、调试等 2. 规格、型号:运输、安装、调试 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
15	项目运行管理	1. 名称:项目运行管理 2. 其他:满足规范及图纸设计要求	套	1		
合计						

工程名称：厨房专项--给排水工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	给水					
1	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	4.5		
2	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	21.7		
3	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN25 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	59.4		
4	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN20 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	38		
5	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支吊架	kg	6.8		
6	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	6.8		
7	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN65 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	1		
8	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN40 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	5		

9	热水器、开水炉	1. 名称:热水器 2. 规格:6KW 220V 3. 安装方式:挂装	台	3		
10	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 附件名称、数量:含配套附件	组	1		
11	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐便器 3. 附件名称、数量:含配套附件	组	1		
	热水					
12	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	5.4		
13	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN25 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	28.3		
14	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN20 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	41.8		
15	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN50 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	1		
16	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN40 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	6		
	排水					

17	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC150 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	7.5		
18	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC125 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	19.5		
19	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	52.3		
20	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	45.3		
21	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	24		
22	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:UPVC 3. 型号、规格:DN75	个	12		
23	给、排水附(配)件	1. 名称:地面清扫口 2. 材质:UPVC 3. 型号、规格:DN125	个	2		
24	给、排水附(配)件	1. 名称:地面清扫口 2. 材质:UPVC 3. 型号、规格:DN100	个	1		
合计						

工程名称：厨房专项--通风空调工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	新风空调					
1	空调器	1. 名称:新风机组 2. 型号:CFXF-01 3. 规格:尺寸(长宽高)3200X1440X2400 送3排3 H=550Pa L=6500m³/h L=6000m³/h Q1=55KW Qr=65KW 新风进口装电子新风净化器去除PM2.5 4. 安装形式:落地安装 5. 质量:1800Kg 6. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
2	轴流通风机	1. 名称:厨房排油烟补风机 2. 型号:CFBF-01 3. 规格:L=8000m³/h H=450Pa N=11.5KW 电加热电量 N=10KW 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
3	轴流通风机	1. 名称:厨房排油烟补风机 2. 型号:CFBF-02 3. 规格:L=16000m³/h H=550Pa N=15.5KW 电加热电量 N=10KW 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
4	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀1 2. 规格:630*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
5	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:1250*500 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
6	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:800*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
7	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:630*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
8	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:500*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		

9	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:400*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
10	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:200*120 3. 其他:详见图纸设计说明	个	7		
11	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1250*500 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
12	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
13	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:600*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
14	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
15	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
16	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*120 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
17	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶补风口 2. 规格:800*800 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
18	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶补风口 2. 规格:600*600 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
19	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶补风口 2. 规格:400*500 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
20	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶补风口 2. 规格:400*300 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		

21	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶补风口 2. 规格:400*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
22	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶补风口 2. 规格:200*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	9		
23	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:散流器送风口 2. 规格:800*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
24	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:散流器送风口 2. 规格:700*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
25	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:散流器送风口 2. 规格:400*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	7		
26	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶回风口(带尼龙过滤网) 2. 规格:850*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
27	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶回风口(带尼龙过滤网) 2. 规格:700*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
28	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶回风口(带尼龙过滤网) 2. 规格:450*250 3. 其他:详见图纸设计说明	个	7		
29	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长4000mm以下 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	58.49		
30	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长4000mm以下 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	121.66		

31	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以下 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	25.91		
32	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以下 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	45.3		
33	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长800mm以下 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	26.9		
34	柔性接口	1. 名称:软连接 2. 材质:防火帆布 3. 其他:详见图纸设计说明	m2	15.3		
35	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	69		
36	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温板 2. 绝热厚度:30mm	m3	9.8		
	排烟					
37	轴流通风机	1. 名称:厨房排油烟风机 2. 型号:CFPYY-01 3. 规格:L=10000m³/h H=350Pa N=7.5KW 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
38	轴流通风机	1. 名称:厨房排油烟风机 2. 型号:CFPYY-02 3. 规格:L=20000m³/h H=600Pa N=17.5KW 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		

39	轴流通风机	1. 名称:厨房排风机 2. 型号:CFPF-01 3. 规格:L=10000m³/h H=350Pa N=7.5KW 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
40	过滤器	1. 名称:排油烟净化器 2. 型号:CFJHQ-01 3. 规格:L=10000m³/h, N=3KW 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
41	过滤器	1. 名称:排油烟净化器 2. 型号:CFJHQ-02 3. 规格:L=20000m³/h, N=3KW 4. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
42	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:630*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
43	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:400*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
44	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:200*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
45	碳钢阀门	1. 名称:手动对开调节阀 2. 规格:200*120 3. 其他:详见图纸设计说明	个	8		
46	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 规格:1600*500 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
47	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 规格:1250*630 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
48	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 规格:1000*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
49	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 规格:800*500 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
50	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		

51	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*320 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
52	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
53	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
54	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*120 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
55	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:600*400 3. 其他:详见图纸设计说明	个	3		
56	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:400*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	2		
57	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:320*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	1		
58	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:200*200 3. 其他:详见图纸设计说明	个	10		
59	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长4000mm以下 5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	198.98		
60	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以下 5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	63.15		
61	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长800mm以下 5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计说明 7. 接口形式:咬口	m2	34.84		
62	柔性接口	1. 名称:软连接 2. 材质:防火帆布 3. 其他:详见图纸设计说明	m2	4.9		

63	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	89		
64	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1		
合计						

工程名称：厨房专项一空调水工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	冷媒					
1	空调器	1. 名称:变频多联机室外机 2. 型号:WJ-28 3. 规格:QL=73.5kw QR=82.5kw N=20KW FB=62dB(A) H=349kg 4. 安装形式:落地式 5. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	1		
2	空调器	1. 名称:中静压风管式室内机 2. 型号:NJ-22 3. 规格:QL=2.2kw QR=2.5kw N=100W(单相) L=510m³/h 静压=30/50/80Pa 标配冷凝水提升泵 4. 安装形式:吊顶式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:吊架、设备配套减震器 6. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	4		
3	空调器	1. 名称:中静压风管式室内机 2. 型号:NJ-28 3. 规格:QL=2.8kw QR=3.2kw N=100W(单相) L=510m³/h 静压=30/50/80Pa 标配冷凝水提升泵 4. 安装形式:吊顶式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:吊架、设备配套减震器 6. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	3		
4	空调器	1. 名称:中静压风管式室内机 2. 型号:NJ-80 3. 规格:QL=8.0kw QR=9.0kw N=180W(单相) L=1056m³/h 静压=30/50/80Pa 标配冷凝水提升泵 4. 安装形式:吊顶式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:吊架、设备配套减震器 6. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	2		
5	空调器	1. 名称:中静压风管式室内机 2. 型号:NJ-112 3. 规格:QL=11.2kw QR=12.5kw N=300W(单相) L=1680m³/h 静压=30/50/100Pa 标配冷凝水提升泵 4. 安装形式:吊顶式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:吊架、设备配套减震器 6. 其他:满足规范及图纸设计要求	台	2		
6	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铜管 ϕ 22.2 3. 连接形式:氧乙炔焊	m	73.2		

7	分歧器	1. 类型:分歧器 2. 规格、压力等级: Φ 22. 2	个	11		
8	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温 2. 绝热厚度:25mm-40mm 3. 管道外径: Φ 57以下	m3	0. 33		
	冷凝水					
9	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:高强度UPVC管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	23. 8		
10	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:高强度UPVC管 DN25 3. 连接形式:粘接	m	9. 6		
11	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:高强度UPVC管 DN20 3. 连接形式:粘接	m	32		
12	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径: Φ 57以下	m3	0. 39		
13	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1		
合计						

工程名称：厨房专项—厨具设备

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	整个项目					
1	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格、型号:1800*700*800 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	13		
2	双层工作台	1. 名称:双层台上架（保鲜工作台） 2. 规格、型号:1800*300*580 0.55kw 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
3	米面架	1. 名称:米面架 2. 规格、型号:1200*600*300 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	6		
4	三星盆台	1. 名称:三星盆台 2. 规格、型号:1800*700*800/100 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	3		
5	双星盆台	1. 名称:双星盆台 2. 规格、型号:1800*700*800/100 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
6	单星盆台	1. 名称:单星盆台 2. 规格、型号:600*600*800/100 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		

7	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热水炉 2. 型号、容积:6KW 3. 安装方式:立装 4. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 5. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
8	四层货架	1. 名称:四层货架 2. 规格、型号:1200*500*1550 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	12		
9	五格保温售饭台	1. 名称:五格保温售饭台 2. 规格、型号:1800*700*800 6kw 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
10	四门储物柜	1. 名称:四门储物柜 2. 规格、型号:1200*500*180 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	4		
11	四门冰柜	1. 名称:四门冰柜 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
12	厨房设备灭火装置	1. 名称:厨房设备灭火装置 2. 规格、型号:670*220*700 0.5KW 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
13	单头大锅灶	1. 名称:单头大锅灶 2. 规格、型号:1100*1200*800/400 0.88KW 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		

14	油网烟罩	1. 名称:油网烟罩 2. 规格、型号:5900*1400*550 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
15	双炒单温节能灶	1. 名称:双炒单温节能灶 2. 规格、型号:1800*1000*800/400 0.5kw 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
16	双眼低汤灶	1. 名称:双眼低汤灶 2. 规格、型号:1200*750*500/200 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
17	蒸饭车	1. 名称:蒸饭车 2. 规格、型号:12KW 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
18	油网烟罩	1. 名称:油网烟罩 2. 规格、型号:5900*1400*550 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
19	电烤箱	1. 名称:电烤箱 2. 规格、型号:1210*800*1450 19.5KW 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
20	油网烟罩	1. 名称:油网烟罩 2. 规格、型号:5900*1400*550 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		

21	电饼铛	1. 名称:电饼铛 2. 规格、型号:640*780*810 5KW 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	3		
22	馒头机	1. 名称:馒头机 2. 规格、型号:1390*455*900 3KW 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
23	压面机	1. 名称:压面机 2. 规格、型号:600*710*1180 1.1KW 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
24	和面机	1. 名称:和面机 2. 规格、型号:900*680*900 3KW 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
25	搅拌机	1. 名称:搅拌机 2. 规格、型号:480*550*1050 2KW 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
26	豆浆机	1. 名称:豆浆机 2. 规格、型号:320*320*820 1KW 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	2		
27	土豆脱皮机	1. 名称:土豆脱皮机 2. 规格、型号:780*510*940 2KW 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		

28	多功能切菜机	1. 名称:多功能切菜机 2. 规格、型号:1300*400*1250 2KW 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
29	根茎状切菜机	1. 名称:根茎状切菜机 2. 规格、型号:748*422*850 3KW 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
30	绞切肉机	1. 名称:绞切肉机 2. 规格、型号:550*380*750 1.5KW 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
合计						

工程名称：洗衣房专项--给排水工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	给水					
1	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	3		
2	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	21		
3	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN20 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	21		
4	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	5		
5	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支吊架	kg	17		
6	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	21		
7	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN40 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	1		
	蒸汽					
8	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:无缝焊接钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	8		

9	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:无缝焊接钢管 DN50 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	29		
10	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:无缝焊接钢管 DN40 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	2		
11	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:无缝焊接钢管 DN32 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	2		
12	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:无缝焊接钢管 DN25 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	11.5		
13	钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:无缝焊接钢管 DN20 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	18		
14	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	4		
15	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	5		
16	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支吊架	kg	28		
17	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	32		
18	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN40 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	1		
	热水					

19	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑复合管 DN20 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	21		
20	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN40 3. 填料材质:按设计及施工验收规范填充	个	2		
	排水					
21	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:承插铸铁排水管 DN150 3. 连接形式:承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	17.4		
22	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:承插铸铁排水管 DN100 3. 连接形式:承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	6		
23	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:承插铸铁排水管 DN75 3. 连接形式:承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	3		
24	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:承插铸铁排水管 DN50 3. 连接形式:承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	3		
25	给、排水附(配)件	1. 名称:地面清扫口 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN75	个	1		
26	给、排水附(配)件	1. 名称:网框地漏 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN150	个	1		

27	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN75	个	1		
合计						

工程名称：洗衣房专项--空调水工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	冷媒					
1	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:RFC255MX4-A 3. 规格:制冷量32KW功率7KW 4. 安装形式:墙上式 5. 其他:详见图纸设计说明	台	1		
2	空调器	1. 名称:室内机 2. 型号:RFT80MX 3. 规格:制冷量8.00KW 制热量9KW 功率0.18KW 4. 安装形式:吊顶式 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:吊架、设备配套减震器 6. 其他:详见图纸设计说明	台	4		
3	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铜管 ϕ 19.05 3. 连接形式:氧乙炔焊	m	45.3		
4	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铜管 ϕ 9.53 3. 连接形式:氧乙炔焊	m	45.3		
5	分歧器	1. 类型:分歧器 2. 规格、压力等级: ϕ 19.05	个	3		
6	分歧器	1. 类型:分歧器 2. 规格、压力等级: ϕ 9.53	个	3		
7	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温 2. 绝热厚度:25mm-40mm 3. 管道外径: ϕ 57以下	m ³	0.23		
	冷凝水					
8	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:高强度UPVC管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	13		
9	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:高强度UPVC管 DN25 3. 连接形式:粘接	m	7.6		
10	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:高强度UPVC管 DN20 3. 连接形式:粘接	m	23		
11	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温	m ³	0.31		
12	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1		
合计						

工程名称： 洗衣房专项设备

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	整个项目					
1	洗脱一体机	1. 名称:洗脱一体机 2. 规格:50kg 电加热式 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
2	隔离式洗脱机	1. 名称:隔离式洗脱机 2. 规格:30kg 电加热式 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
3	烘干机	1. 名称:烘干机 2. 规格:50公斤 电加热式 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
4	烘干机（隔离区）	1. 名称:烘干机（隔离区） 2. 规格:30公斤烘干机 电加热式 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
5	双辊烫平机	1. 名称:双辊烫平机 2. 规格:3米 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
6	双辊烫平机	1. 名称:双辊烫平机（隔离区） 2. 规格:3米 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
7	吸风烫台	1. 名称:烫台 2. 规格:吸风 含熨斗 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		

8	空压机	1. 名称:空压机 2. 规格:为洗脱、烘干等提供空气动力 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
9	绒毛收集器	1. 名称:绒毛收集器 2. 规格:过滤排风管道绒毛使用 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
10	玻璃钢布草车	1. 名称:玻璃钢布草车 2. 规格:用于污衣、净衣分类盛放流动 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	6		
11	工作折叠台	1. 名称:工作折叠台 2. 规格:用于布草的折叠、堆放 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
12	烫平布草搁单车	1. 名称:烫平布草搁单车 2. 规格:用于盛放汤平布草 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		
13	货架	1. 名称:四层货架 2. 规格:摆放布草使用 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	个	5		
14	双星盆台	1. 名称:双星盆台 2. 规格:工作人员使用 3. 工作内容:采购、安装等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	1		

15	浸泡池	1. 名称:浸泡池 2. 规格:初级消毒 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	个	1		
合计						

工程名称：发热门诊医疗污水--预处理池

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	集水坑1					
1	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:3.5m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	178.26		
2	回填方	1. 密实度要求:满足相关规范及要求 2. 填方粒径要求:素土	m3	140.83		
3	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送高度:20m以内	m3	2.5		
4	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 P8 3. 泵送高度:20m以内	m3	11.51		
5	集水坑	1. 部位:集水坑 2. 混凝土强度等级:C35 3. 防水、抗渗要求:P8 4. 泵送高度:20m以内 5. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 6. 其他:详见图纸	m3	18.72		
6	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢16~25	t	1.411		
7	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢12~14	t	2.945		
8	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢8~10	t	0.07		
9	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:一级钢	t	0.023		
10	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:150mm挤塑聚苯板	m2	46.5		
11	钢爬梯	详见图集12J5-1 A15-1	t	0.039		
12	保温铝盖板	1. 盖板规格型号:0.8mm铝盖板 2. 17mm木工板 3. 保温层:30mm岩棉板 4. 基层板:3层胶合板 5. 其他:详见图集12J05-1 A15	块	1		
	集水坑2					
13	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:3.5m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	95.81		
14	回填方	1. 密实度要求:满足相关规范及要求 2. 填方粒径要求:素土	m3	77.01		
15	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送高度:20m以内	m3	1.85		

16	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 P8 3. 泵送高度:20m以内	m3	6.73		
17	集水坑	1. 部位:集水坑 2. 混凝土强度等级:C35 3. 防水、抗渗要求:P8 4. 泵送高度:20m以内 5. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 6. 其他:详见图纸	m3	7.57		
18	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢16~25	t	1.342		
19	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢12~14	t	1.061		
20	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢8~10	t	0.122		
21	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:一级钢	t	0.001		
22	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:150mm挤塑聚苯板	m2	31.96		
23	钢爬梯	详见图集12J5-1 A15-1	t	0.028		
24	保温铝盖板	1. 盖板规格型号:0.8mm铝盖板 2. 17mm木工板 3. 保温层:30mm岩棉板 4. 基层板:3层胶合板 5. 其他:详见图集12T05-1 A15	块	1		
	污水预处理水池					
25	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:3.5m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	139.06		
26	回填方	1. 密实度要求:满足相关规范及要求 2. 填方粒径要求:素土	m3	109.56		
27	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送高度:20m以内	m3	1.67		
28	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 P8 3. 泵送高度:20m以内	m3	6.01		
29	污水预处理池	1. 部位:集水坑 2. 混凝土强度等级:C35 3. 防水、抗渗要求:P8 4. 泵送高度:20m以内 5. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 6. 其他:详见图纸	m3	17.11		
30	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢16~25	t	1.213		
31	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢12~14	t	2.628		0.00
32	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢8~10	t	0.079		
33	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:一级钢	t	0.02		
34	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:150mm挤塑聚苯板	m2	47.07		
35	钢爬梯	详见图集12J5-1 A15-1	t	0.085		
36	保温铝盖板	1. 盖板规格型号:0.8mm铝盖板 2. 17mm木工板 3. 保温层:30mm岩棉板 4. 基层板:3层胶合板 5. 其他:详见图集12T05-1 A15	块	2		
	措施项目					

37	基础（垫层）		m2	10.7		
38	基础(筏板)		m2	46.47		
合计						

工程名称： 发热门诊医疗污水— 预处理设备

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	整个项目					
1	臭氧消毒设备	1. 类型:二氧化氯消毒器 2. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 3. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
2	加药设备	1. 类型:亚硫酸钠配药桶 2. 规格、型号:亚硫酸钠配药桶 V=500L、带搅拌器、搅拌机 功率0.25kw 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	套	1		
3	离心式泵	1. 名称:亚硫酸钠加药泵 2. 规格:Q=0~30L、电磁泵 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
4	离心式泵	1. 名称:不堵塞潜水离心泵 2. 规格:Q=0~2m ³ /h、8S304材质、功率0.25kw 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	台	2		
5	耗材、管网	1. 名称:耗材、管道 2. 规格:耗材、管道等附件 3. 工作内容:采购、安装、调试等所有内容 4. 其他:满足规范、图纸及技术文件要求	座	1		
合计						