

第二部分 技术要求

序号	名称	规格及参数	单位	数量
1	自闭阀	1. 执行标准：CJ/T 447-2014《管道燃气自闭阀》 2. 使用介质：天然气 3. 安装位置：燃气燃烧器具前； 4. 主体材质：铝合金或黄铜 5. 密封材质：丁腈橡胶(NBR)、聚四氟乙烯(PTFE) 6. 开启方式：手动 7. 关闭方式：自动，切断时间：<3s 8. 连接方式：进口为 DN15 内螺纹接头，出口为 DN10 外螺纹接口； 9. 使用温度：-10℃~+40℃ 10. 大气压力：86kPa~106 kPa 11. 过流自动关闭值：<2 倍额定流量 12. 过流自动关闭偏差：<10%过流关闭值 13. 额定进口压力：2.0KPa，最大进口压力：不能超过 40KPa 14. 欠压自动关闭压力：0.8±0.2KPa 15. 超压自动关闭压力：8±2KPa	个	15000
2	金属软管	1. 执行标准：CJ/T 197-2010《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》、GB 41317-2024《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》 2. 软管规格：DN10 3. 使用介质：天然气 4. 连接方式：一端为 DN10 内螺纹接口，另一端为 Φ9.5 胶管连接母头； 5. 软管长度：2 米	套	15000